

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału drzewnego – pelletu drzewnego do ogrzewania budynków będących własnością Miasta i Gminy Bodzanów na sezon grzewczy 2024/2025:

- budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzanowie ul. Bankowa 7,
- budynku komunalnego w Stanowie 61,
- budynku Senior + w Stanowie 61
- budynku komunalnego w Bodzanowie ul. Wyszogrodzka 3,
- świetlic wiejskich w m. Kępa Polska oraz Borowice.

2. Podana ilość pelletu jest przyjęta szacunkowo na podstawie poprzednich sezonów grzewczych. Zamawiający informuje, że w rzeczywistości ilości mogą większe w granicach do 20% wielkości zamówienia.

3. Zamawiający szacuje zużycie 103 ton pelletu jako ilość, którą Wykonawcy winni uwzględnić przy obliczeniu ceny oferty i służyć ma ona wyłącznie do porównania ofert pod względem sposobu obliczenia ceny jednostkowej.

Faktyczna ilość zrealizowanych usług będzie zależna od potrzeb Zamawiającego, a określenie innej ilości zamówionego pelletu nie będzie podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy. Docelowa ilość pelletu w okresie umowy nie jest możliwa do określenia w sposób ścisły, gdyż jest zależna od warunków meteorologicznych, niezależnych od Zamawiającego.

Pellet musi być zapakowany w worki, worki od 15 do 25 kg.

4. Dostawa zlecana będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego od dnia podpisania umowy do 7 miesięcy od jej podpisania.

Dostawy częściowe – w tym ilość ton dostarczanego pelletu - realizowane będą każdorazowo stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie jego zamówienia telefonicznego potwierdzonego w formie elektronicznej e-mail.

5. Wykonawca dostarczy pellet do wyznaczonego przez Zamawiającego miejsca własnym transportem i na własny koszt oraz wyładuje go we wskazanym miejscu w godzinach od 8.00 do 14.00. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy w dniu poprzedzającym dostawę.

6. Do każdej partii dostawy winien być dołączony atest.

7. Zamawiający dopuszcza pellet drzewny o parametrach zgodnych z normą DIN Plus

- długość $3,15 \leq L \leq 40$ mm,
- średnica od 6 mm do 8 mm,
- wilgotność $\leq 10\%$,
- kaloryczność $\geq 18,0$ MJ/kg
- zawartość popiołu $\leq 0,7\%$.

Zamawiający ustanawia do kontaktu w sprawie zamówień – pracownika UMiG – Panią Renatę Pydyn, tel. 24 2607006 wew.129