

Bodzanów, dnia 19.09.2024 r.

RIOŚ.271.179.2024

Zamawiający:

Miasto i Gmina Bodzanów

ul. Bankowa 7

09-470 Bodzanów

tel. (24) 260 70 06

e-mail: zamowieniapubliczne@bodzanow.pl

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1320) informuje, że dnia 17.09.2024 r. wpłynęły pytania do zadania pn.: „Dostawa pelletu drzewnego do ogrzewania budynków będących własnością Miasta i Gminy Bodzanów na sezon grzewczy 2024/2025”:

Pytanie nr 1:

Podana przez Państwa wartość opałowa przy peliecie drzewnym jest nieosiągalna. Zgodnie z normami DIN PLUS i EnPlus A1 minimalna wartość opałowa to 16,5 MJ/kg. (w załączeniu przykładowy certyfikat). Wyżej wymienione normy gwarantują wartość opałową 16,5 MJ/kg prosimy o zmianę wartości opałowej pelletu.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W odpowiedzi na powyższe informujemy, iż podtrzymujemy kaloryczność pelletu drzewnego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia tj. $\geq 18,0$ MJ/kg.

Sprawę prowadzi:

Magdalena Czernicka