

Zamawiający:
Miasto i Gmina Bodzanów

Znak Postępowania:
RP.271.71.2025

Odpowiedzi na pytania do SWZ i załączników do niej (z dn. 04.09.2025r)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 2, pod nazwą: „**Budowa żłobka w Nowym Miszewie**”

Zamawiający – Miasto i Gmina Bodzanów, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320 z późn. zm.) przekazuje treść otrzymanych zapytań dotyczących w/w postępowania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Uprzejmie proszę o informacje czy wszystkie parametry opraw oświetleniowych opisane w dokumentacji projektowej są istotne ?Jeśli niektóre są nieistotne to proszę o ich precyzyjne wskazanie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie parametry opraw oświetleniowych zawarte w dokumentacji projektowej są istotne i wymagane. Ich spełnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu oświetleniowego oraz zgodności z założeniami projektowymi i obowiązującymi normami.

Pytanie 2

Wiele opraw oświetlenia podstawowego posiada indywidualne czujniki zmieniające strumień oprawy pod wpływem światła dziennego. Rozumiem że inwestorowi chodziło o uzyskanie jak największych oszczędności w zużyciu energii podczas późniejszej eksploatacji obiektu. Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający podtrzymuje zastosowanie takich opraw?

Odpowiedź :

Zamawiający potwierdza zastosowanie opraw oświetleniowych wyposażonych w czujniki światła dziennego.

Pytanie 3

W wielu budynkach użyteczności publicznej, bardzo istotne jest, aby oprawy spełniały wymagane normą bezpieczeństwa fotobiologicznego wskaźnik ośnienia UGR, współczynnik oddawania barw Ra itp. W opisie znajdują się oprawy o współczynniku ośnienia UGR90. Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający podtrzymuje zastosowanie opraw o takich parametrach?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza konieczność spełnienia przez oferowane oprawy wymagań normowych, w tym dotyczących ośnienia (UGR), współczynnika oddawania barw (Ra), bezpieczeństwa fotobiologicznego oraz innych określonych w dokumentacji.