


ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA WSCHODNIA

ZERO BUDYNKU

± 0,00 = 107,22 m n.p.m.

ORIENTACJA BUDYNKU



LEGANDA

	Instalacja ciepła technologicznego - zasilanie
	Instalacja ciepła technologicznego - powrót
	Instalacja chłodu technologicznego - powrót
	Instalacja chłodu technologicznego - zasilanie
	Pion ciepła technologicznego - zasilanie/powrót
	Pion chłodu technologicznego - zasilanie powrót

UWAGI:

- Izolacji podlegają wszystkie rurociągi instalacji chłodu technologicznego izolacja powinna być montowana szczelnie, bez przerw i mostków cieplnych, z zachowaniem ciągłości na całej długości rurociągów. Rurociągi należy zaizolować, np. izolacja termiczna z kauczuku syntetycznego (np. elastomer EPDM lub NBR) o strukturze zamkniętokomórkowej, niskim współczynniku przewodzenia ciepła ($\leq 0,038$ W/m·K przy 0°C) grubości min. 20 mm. Połączenia oraz zakończenia izolacji należy kleić dedykowanym klejem producenta. W przypadku prowadzenia rur na zewnątrz budynku, izolację należy zabezpieczyć dodatkowo powłoką ochronną odporną na działanie promieni UV oraz warunków atmosferycznych, np. płaszczem z blachy aluminiowej, stalowej (z powłoką antykorozyjną) lub tworzywa sztucznego (PVC, PE).
- Wszystkie elementy mocujące (uchwyty, podpory) muszą być odpowiednio zaizolowane lub przerywać mostki termiczne za pomocą przekładek termicznych.
- Miejsca szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne powinny być dodatkowo zabezpieczone.
- Należy uzyskać pisemne zatwierdzenie stosowanego glikolu u producenta danego orurowania oraz kształtek.
- Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami pozostałych branż. Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi.

BIURO PROJEKTOWE



ELPOS USŁUGI PROJEKTOWE

DOMINIK IWAŃSKI

Gostynin, ul. Wspólna 31/74, tel. 697 967 427
elpos.projekt@gmail.com

INWESTOR

Gmina Bodzanów
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów

NAZWA ZADANIA

BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ADRES OBIEKTU

Województwo mazowieckie, powiat plocki, gmina Bodzanów, w miejscowości Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obręb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka ewidencyjna: 141902_5, identyfikator działki: 141902_5.0025.78/10

FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	BRANŻA	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Łukasz Rola	MAZ/0033/PWBS/17	SANITARNA	29.07.2025	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Damian Józwiak	MAZ/0971/PBS/19	SANITARNA	29.07.2025	
OPRACOWUJĄCY	mr. inż. Maciej Olejniczak			29.07.2025	

TYTUŁ RYSUNKU

INSTALACJA C.O.
RZUT DACHU - INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

SKALA	JEDNOSTKA	DATA	NR ZADANIA	NR RYSUNKU	NR REWIZJI	NR STRONY
1:100	cm	29.07.2025	182	SAN_CO-6/6	REV. 00	

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.