


UKŁAD SIECI: TN-S
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE
MOC ZAINSTALOWANA: Pi=29,9kW
MOC SZCZYTOWA ZAPOTRZEBOWANA: Psz=23,9 kW
WSPÓŁCZYNNIK JEDNOCZESNOŚCI: kz=0,8
ZDOLNOŚĆ ZWARCIOWA APARATÓW: 6kA
ROZDZIELNICĘ WYKONAĆ W TYPOWEJ OBUDOWIE
PODTYNKOWEJ LUB NATYNKOWEJ
Z DRZWICZKAMI, PRZYSTOSOWANEJ DO
APARATURY MODUŁOWEJ
WYPROWADZENIE KABLA
ZASILAJĄCEGO I ODPLYWÓW
OD GÓRY

- UWAGI:
1. Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami pozostałych branż. Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi.

<div>BIURO PROJEKTOWE</div> <div>ELPOS ARCHITECTURE & BUILDING</div>		<div>ELPOS USŁUGI PROJEKTOWE</div> <div>DOMINIK IWAŃSKI</div> <div>Gostynin, ul. Wspólna 31/74, tel. 697 967 427 elpos.projekt@gmail.com</div>			
INWESTOR					
		<div>Gmina Bodzanów</div> <div>ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów</div>			
NAZWA ZADANIA					
BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ					
ADRES OBIEKTU					
Województwo mazowieckie, powiat plocki, gmina Bodzanów, w miejscowości Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obręb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka ewidencyjna: 141902_5, identyfikator działki: 141902_5.0025.78/10					
FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	BRANŻA	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Kuprianowicz	PDU0193PWBE/19	ELEKTRYCZNA	25.07.2025	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Dariusz Placzyński	MAZ0596PWOE/12	ELEKTRYCZNA	25.07.2025	
OPRACOWUJĄCY	mr. inż. Maciej Olejniczak			25.07.2025	
TYTUŁ RYSUNKU					
SCHEMAT ROZDZIELNICY RG					
SKALA	JEDNOSTKA	DATA	NR ZADANIA	NR RYSUNKU	NR REWIZJI
-	-	25.07.2025	182	E-7/12	REV. 00
Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.					