



ZERO BUDYNKU						
± 0,00 = 107,22 m n.p.m.						
ORIENTACJA BUDYNKU						
LEGANDA						
PVC DN160 SN8 2%, L=2,54m	Projektowana rura kanalizacji sanitarnej, pod płytą, w gruncie proj. spadek min. 2%					
PP-HT DN75 2%, L=2,54m	Projektowana rura kanalizacji sanitarnej, nad płytą, spadek min. 2%					
	Projektowany pion instalacji sanitarnej					
	Projektowany suchy syfon					
PVC DN20 0,3%, L=2,54m	Projektowana instalacja skroplin					
UWAGI:						
1. Zachować minimalny spadek 2%						
2. Przepusty w ścianie wykonać w sposób umożliwiający odizolowanie instalacji od konstrukcji budynku, przez zastosowanie rur osłonowych. Dopuszcza się wykonanie przejść przez ścianę przez wykonanie otworów przelotowych o szerokości max. 16cm a odległości między kolejnymi otworami min 10cm.						
3. Wentylację kanalizacji wyprowadzić min 50 cm ponad powierzchnię wykończeniową dachu.						
4. Wszystkie wazy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych poprzez zastosowanie odpowiednich zawiasów i zatrzasków.						
5. Przy odprowadzeniu skroplin do kanalizacji przed wejściem do niej należy zastosować suchy syfon w celu uniknięcia cofania się zapachów. Odcinek rury między urządzeniem generującym skropliny a syfonem odpowietrzyć w celu uzyskania prawidłowych warunków pracy syfonu bez efektu podciśnienia.						
6. Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami pozostałych branż. Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi.						
BIURO PROJEKTOWE						
	ELPOS USŁUGI PROJEKTOWE DOMINIK IWAŃSKI Gostynin, ul. Wspólna 31/74, tel. 697 967 427 elpos.projekt@gmail.com					
INWESTOR						
Gmina Bodzanów ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów						
NAZWA ZADANIA						
BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ						
ADRES OBIEKTU						
Województwo mazowieckie, powiat plocki, gmina Bodzanów, w miejscowości Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obręb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka ewidencyjna: 141902_5, identyfikator działki: 141902_5.0025.78/10						
FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	BRANŻA	DATA	PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. Łukasz Rola	MAZ/0033/PWBS/17	SANITARNA	25.07.2025		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Damian Jóźwiak	MAZ/0971/PBS/19	SANITARNA	25.07.2025		
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Maciej Olejniczak			25.07.2025		
TYTUŁ RYSUNKU						
KANALIZACJA SANITARNA RZUT PRZYZIEMIA						
SKALA	JEDNOSTKA	DATA	NR ZADANIA	NR RYSUNKU	NR REWIZJI	NR STRONY
1:100	cm	25.07.2025	182	SAN_KS-2/4	REV. 00	
Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.						