


ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA WSCHODNIA

ZERO BUDYNKU

± 0,00 = 107,22 m n.p.m.

ORIENTACJA BUDYNKU



LEGANDA

PVC DN160 SN8 2%, L=2,54m	Projektowana rura kanalizacji sanitarnej, pod płytą, proj. spadek min. 2%
PP-HT DN75 2%, L=2,54m	Projektowana rura kanalizacji sanitarnej, nad płytą, spadek min. 2%
●	Projektowany pion instalacji sanitarnej

UWAGI:

- Zachować minimalny spadek 2%
- Przepusty w ścianie wykonać w sposób umożliwiający odizolowanie instalacji od konstrukcji budynku, przez zastosowanie rur osłonowych. Dopuszcza się wykonanie przejść przez ścianę przez wykonanie otworów przelotowych o szerokości max. 16cm a odległości między kolejnymi otworami min 10cm.
- Wentylację kanalizacji wyprowadzić min 50 cm ponad powierzchnię wykończeniową dachu.
- Wszystkie włazy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych poprzez zastosowanie odpowiednich zawiasów i zatrzasków.
- Przy odprowadzeniu skroplin do kanalizacji przed wejściem do niej należy zastosować suchy syfon w celu uniknięcia cofania się zapachów. Odcinek rury między urządzeniem generującym skropliny a syfonem odpowietrzyć w celu uzyskania prawidłowych warunków pracy syfonu bez efektu podciśnienia.
- Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami pozostałych branż. Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi.

BIURO PROJEKTOWE



ELPOS USŁUGI PROJEKTOWE

DOMINIK IWAŃSKI

Gostynin, ul. Wspólna 31/74, tel. 697 967 427
elpos.projekt@gmail.com

INWESTOR

Gmina Bodzanów
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów

NAZWA ZADANIA

BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ
Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ADRES OBIEKTU

Województwo mazowieckie, powiat plocki, gmina Bodzanów, w miejscowości
Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obręb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka
ewidencyjna: 141902_5, identyfikator działki: 141902_5.0025.78/10

FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	BRANŻA	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Łukasz Rola	MAZ/0033/PWBS/17	SANITARNA	25.07.2025	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Damian Jóźwiak	MAZ/0971/PBS/19	SANITARNA	25.07.2025	
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Maciej Olejniczak			25.07.2025	

TYTUŁ RYSUNKU

KANALIZACJA SANITARNA
RZUT DACHU

SKALA	JEDNOSTKA	DATA	NR ZADANIA	NR RYSUNKU	NR REWIZJI	NR STRONY
1:100	cm	25.07.2025	182	SAN_KS-3/4	REV. 00	

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.