



OZNACZENIA

- Proj. linia oświetlenia drogowego AsXSn 2x25mm²
- Proj. Oprawa SGS 103/70W na wysięgniku ŻN-oc 12/1/1/1 (ELMONTER Zagórw) z lampą NAV T70 SUPER 4Y
- SO Proj. Szafka oświetleniowa w obudowie OPS 45 (H. Sypniewski)
- SP Szafka pomiarowa zabudowana przez ENEA Operator RD Krosno Odrzańskie zgodnie z w.p. nr OD4/ZR3/413/2014
- Ist. słupy linii nn 0,4kV na obw. 1 zasilane ze stacji
- S-3393 „Bytnica PGR”

UWAGI WYKONAWCZE

- Projektowana linię oświetlenia wykonać zgodnie z wytycznymi katalogu ENERGOLINIA w Poznaniu 1999r Lnni-ENSTO
- Symbolę osprzętu zgodnie z wykazem osprzętu w Katalogu Lnni-ENSTO
- Oprawy instalować na ist. słupach nad linią nn 0,4kV
- Szafki SO i SP-Z mocować na ist. żerdziach słupów ŻN min 1,8m nad ziemią

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE W UKŁ. TN-CS

Nazwa rysunku		Nr rysunku	
UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA DROGI GMINNEJ DZ. 634/2 NA IST. SŁUPACH W BYTNICY NA DZ. 14/23		E1	
Inwestor		Skala	
GMINA BYTNICA Bytnica 52 66-630 Bytnica		1:1000	
Projektant	Nr uprawnień	Data	Podpis
mgr inż. elektryk Leon Rózcza	9/91/ZG Par. 5.1 par. 6.1 par. 7 oraz par. 13 ust. 1 pkt 4 lit. d	Lipiec 2014r.	