

Bytnica, dnia 16.02.2015 roku

BZP.271.01.2015

Wszyscy wykonawcy

Zamawiający Gmina Bytnica odpowiada na zapytanie dotyczące zamówienia publicznego pn.

„Budowa deptaka w miejscowości Bytnica na działce nr 31/11”

Pytanie.

Kto ponosi koszty rozpoznania archeologicznego i saperskiego w przypadku konieczności zawieszenia prac budowlanych przy realizacji zadania budowy deptaka?

Odpowiedź:

Zamawiający.

Pytanie.

W kosztorysie robót elektrycznych poz. 2 ujęto ułożenie kabla YAKY 3x35 280mb natomiast w zestawieniu 4x35 570 mb. Skąd wynika rozbieżność?

Odpowiedź:

Należy przyjąć zgodnie z projektem budowlanym kabel YAKY 4x35 mm² L=280mb.

WÓJT
Leszek Olgierdek
.....
(Kierownik zamawiającego)