


Belki stalowe dwuteownik 180  
stropu Kleina w stanie złym  
do wzmocnienia.

Belki stalowe dwuteownik 180  
stropu Kleina w stanie dobrym.




STAROSTWO POWIATOWE  
w Krosnie Odrzańskim  
65-600 Krosno Odrzańskie  
ul. Piastów 10  
tel. 068 383 02 18, fax 068 383 02 19  
e-mail: powiat@krosno-odrzanski.pl

Remont stropu nad piwnicą i wykonanie nowego pokrycia dachu wejścia do piwnicy budynku świetlicy wiejskiej w Budachowie			
Inwestor	Urząd Gminy w Bytnicy		
Branża: budowlana	Tytuł: Inwentaryzacja. Rzut piwnicy w budynku świetlicy	imię i nazwisko Roman Borowski	upr. 130/84/Zg
Projektant		Podpis 	Skala 1:50 rys. nr 1-2


przekrój  
A-A

przekrój  
B-B



25 119 207 25

Poziom parteru nie objęty opracowaniem



385 25 38 120 25

Remont stropu nad piwnicą i wykonanie nowego pokrycia dachu wejścia do piwnicy budynku świetlicy wiejskiej w Budachowie			
Inwestor	Urząd Gminy w Bytnicy		
Branża: budowlana	Tytuł: Inwentaryzacja. Przekroje A-A i B-B		
Projektant	imię i nazwisko Roman Borowski	upr. 130/84/29	Podpis [Signature]
		Skala 1:50	rys. nr 1-3



150 150 150

Belki stalowe dwuteownik 160 wzmocnienia stropu Kleina, zabezpieczyć antykorozyjnie powłoką malarską.

Belki stalowe dwuteownik 180 stropu Kleina po odkryciu odcinkami do 1 m, oczyścić z rdzy do stopnia Sa2, zabezpieczyć antykorozyjnie powłoką malarską.

85 PVC z nawiewnikiem 80 higrosteowalnym

85 PVC z nawiewnikiem 80 higrosteowalnym

A

A


B

80 drzwi drewniane istniejące

97 103 100 104 385

przekrój A-A

Belki stalowe dwuteownik 160 wzmocnienia stropu Kleina, zabezpieczyć antykorozyjnie powłoką malarską.



- Zestawienie stali kształtowej:
- rodzaj: dwuteownik normalny 160
  - długość elementu: 4,25 mb
  - ilość: 2 szt
  - ciężar jednostkowy: 17,9 kg/mb
  - ciężar całkowity 152 kg

Remont stropu nad piwnicą i wykonanie nowego pokrycia dachu zejścia do piwnicy budynku świetlicy wiejskiej w Budachowie			
Inwestor	Urząd Gminy w Bytnicy		
Branża: budowlana	Tytuł:	Projekt wzmocnienia stropu Rzut piwnicy. Przekrój A-A.	
Projektant	imię i nazwisko	upr.	Podpis
Sprawdzający	Roman Borowski	130/04/Zg	201/02/Zg
Miroslaw Michalowski		Skala 1:50 rys. nr K-1	