



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lipnie**

87 - 600 Lipno
ul. Kościuszki 18/20
tel. fax (54) 287 32 24

e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl
www.pssselipno.pl

Znak sprawy: N.HK 5211-2/06/1/...../20

Lipno, dnia 27. LUT. 2020

**Gmina Chrostkowo
87 – 602 Chrostkowo 99**

dot. Wodociągu publicznego Chojno, gm. Chrostkowo

O C E N A O K R E S O W A
przydatności wody do spożycia przez ludzi

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2019r., poz.59) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1437 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w oparciu o nw. analizy wody:

Kod próbki	Data pobrania	Miejsce pobrania próbki
15/LI/20	17.02.2020r.	Woda podawana do sieci – zawór przy zestawie pomp w hali SUW Chojno, gm. Chrostkowo /A + Enterokoki/
16/LI/20	- „ -	Sieć - kran w kuchni, dom mieszkalny, Stalmierz 26, gm. Chrostkowo /A + Enterokoki/
502/20	20.02.2020r.	Kran w pomieszczeniu socjalnym, dawna szkoła podstawowa Stalmierz 70, gm. Chrostkowo /mikrobiologia ^B /
503/20	- „ -	Kran w pomieszczeniu gospodarczym, Stalmierz 7, gm. Chrostkowo /mikrobiologia ^B /
504/20	- „ -	kran w kuchni, dom mieszkalny, Stalmierz 26, gm. Chrostkowo /mikrobiologia ^B /

A – parametry grupy A
B – parametry grupy B

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda z wodociągu publicznego Chojno, gm. Chrostkowo **odpowiada** wymaganiom jakości wody zawartym w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) ze względu na skład fizyko – chemiczny i mikrobiologiczny.

W związku z powyższym:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Do wiadomości

1. Wójt Gminy Chrostkowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie
Miroslaw Grzybowski