



Chrostkowo, dnia 29.07.2020 r.

Z.271.07.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. wyjaśnienia treści SIWZ w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Chrostkowo”, znak sprawy: Z.271.07.2020.

Pytanie 1:

Czy wymagany agregat prądotwórczy jest przeznaczony:

- do pracy wewnątrz budynku - bez obudowy,
- do pracy wewnątrz budynku - w obudowie,
- do pracy na zewnątrz budynku w obudowie i układem podgrzewania paliwa,
- do pracy na zewnątrz budynku w obudowie wyciszonej i układem podgrzewania paliwa?

W przypadku pracy wewnątrz budynku proszę o podanie maksymalnych wymiarów jakie ma posiadać agregat z uwzględnieniem otworów technologicznych np. drzwi umożliwiających instalację agregatu wewnątrz istniejącego już budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający zaprojektował agregat prądotwórczy do pracy na zewnątrz z układem do podgrzewania paliwa w obudowie.

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ i wspólnie z SIWZ należy je rozpatrywać.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

WÓJT
mgr inż. Marcin Lorenc