



URZĄD GMINY W CHROSTKOWIE

Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo
tel. (54) 306 75 30; fax (54) 306 75 32;
e-mail: gmina@chrostkowo.pl; www.chrostkowo.pl

Chrostkowo, dnia 08.01.2021 r.

Z.271.13.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. wyjaśnienia treści SIWZ w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Chrostkowie”, znak sprawy: Z.271.13.2020.

Pytanie nr 1:

W projekcie brak informacji o trybunie. Proszę o uzupełnienie projektu o opis trybuny tj. część opisowa i część rysunkowa oraz wskazanie lokalizacji trybuny. Jednocześnie zwracamy uwagę, że trybuna musi być ustawiona na stabilnym podłożu, co powinno być uwzględnione w dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga montażu trybuny będącej przedmiotem doposażenia oraz nie precyzuje szczegółowych parametrów. Trybuna powinna być wykonana w 3 rzędach na 210 miejsc łącznie ze standardowym wyposażeniem w siedziska z tworzywa sztucznego. Konstrukcja oraz poszczególne jej elementy wykonania winny być dostosowane funkcjonalnością, jakością i wytrzymałością do udźwigu łącznie 210 osób. Konstrukcja trybuny ma być dostarczona gotowa do montażu. Montaż trybuny zostanie wykonany przez Zmawiającego po zakończeniu inwestycji.

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ i wspólnie z SIWZ należy je rozpatrywać.

WÓJT
mgr inż. Mariusz Lorenc

Sporządził:

Łukasz Lazarowski

Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

tel. (54) 306-75-44

e-mail: l.lazarowski@chrostkowo.pl