

GK.6220.02.2021.MSZ

D E C Y Z J A **o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 40a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku **Estigo Solar Sp. z o.o., ul. Graniczna 29 lokal 222A, 40-956 Katowice**,
z dnia **26 marca 2021 r.** (data wpływu do Urzędu Gminy Chrostkowo w dniu 29.03.2021 r.)

S t w i e r d z a m
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko

j e d n o c z e ś n i e o k r e ś l a m:

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą położonej na działkach o nr ewid. 165, 166, 167 oraz 168 w obrębie Chrostkowo Nowe, gmina Chrostkowo.

1. Zakres, rodzaj, skala oraz miejsce lokalizacji przedsięwzięcia:

Przedmiotowe zamierzenie będzie polegało na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą położonej na działkach o nr ewid. 165, 166, 167 oraz 168 w obrębie Chrostkowo Nowe.

Zgodnie z uproszczonym wypisem z rejestru gruntów z dnia 18.03.2021 r., nieruchomości objęte wnioskiem stanowią grunty orne RVI o łącznej powierzchni 6,39 ha, a planowana powierzchnia zabudowy na dzień dzisiejszy zajmie około 2,4 ha.

Projektowana farma fotowoltaiczna zbudowana będzie z elementów:

- konstrukcji wsporczych – stalowe elementy wbijane w grunt – bez elementów fundamentowania bezpośredniego,
- modułów fotowoltaicznych mocowanych do konstrukcji wsporczych, maksymalna wysokość konstrukcji to 4,5 m. Moc pojedynczego modułu będzie wynosić – pomiędzy 300-600 Wp, kąt pochylenia 20-45°, odległość pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych – do 12m,
- sieci nn (niskiego napięcia) łączące poszczególne moduły fotowoltaiczne z inwerterami,
- kontenerowych stacji transformatorowych o łącznej mocy do 4 MW SN (średniego napięcia),
- falowników (inwerterów),
- przyłącza elektroenergetycznego – linia kablowa posadowiona na głębokości nie mniejszej niż 80 cm,
- ogrodzenia,
- pozostałych niezbędnych elementów wchodzących w skład elektrowni fotowoltaicznej,
- placu postojowego oraz utwardzonego dojazdu – nawierzchnia tłuczniowa przepuszczalna.

2. Warunki wykorzystania terenu przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- 1) W celu umożliwienia przemieszczania się małych zwierząt, w tym płazów przez teren farmy należy zastosować ogrodzenie z pozostawieniem minimum 10 cm wolnej przestrzeni od poziomu gruntu.
- 2) Zajęcie terenu związane z realizacją inwestycji, w tym prace ziemne i budowlane rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt, w tym poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu przez specjalistę przyrodnika, maksymalnie na 2 dni przed zajęciem terenu, braku aktywnych lęgów ptaków oraz braku rozrodu zwierząt na terenie zamierzenia.
- 3) Każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów dokonać kontroli obecności zwierząt w ich obrębie. W przypadku obecności fauny, zwierzę lub zwierzęta odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska zapewniającego możliwość dalszej wędrówki.
- 4) Po wykonaniu prac montażowych teren obsiać mieszkanką traw i roślin zielonych właściwych siedliskowo na analizowanym terenie lub pozostawić do naturalnej sukcesji.
- 5) Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji należy gromadzić selektywnie w zależności od rodzaju odpadów w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, przed dostępem osób postronnych i zwierząt (w tym odpady o kodzie 16 02 13*, wytworzone w związku z prowadzeniem prac serwisowych oraz naprawą instalacji, a także wymianą paneli), w oznakowanych pojemnikach, a następnie przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenia na zbieranie odpadów, odzysk czy unieszkodliwianie, sposób postępowania z wytworzonymi odpadami nie może negatywnie wpływać na dalsze procesy związane z odzyskiem czy unieszkodliwianiem odpadów poza terenem zainwestowania.
- 6) W przypadku kolizji z urządzeniami melioracyjnymi występującymi poza ewidencją PWG Wody Polskie, należy uzgodnić warunki przebudowy z właścicielem gruntu lub sąsiadującym użytkownikiem terenu.

3. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23 i 26:

- 1) Zastosować transformator suchy, a w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym awaryjnym wyciekami oleju, pod transformatorem wykonać szczelną misę olejową o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze.
- 2) W celu wyeliminowania możliwości powstawania zjawiska oślepienia ptaków w locie, zastosować antyrefleksyjne powłoki pokrywające panele fotowoltaiczne.
- 3) Budynki wykonać i pomalować w kolorystyce neutralnej, np. odcieniach szarości, brązu i/lub zieleni, aby ograniczyć ich widoczność w krajobrazie.
- 4) Nie wprowadzać oświetlenia stałego farmy fotowoltaicznej.

4. Dla przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność realizacji z uwzględnieniem wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, gdyż nie zalicza się ono do grupy zakładów stwarzających takie zagrożenie

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).

5. Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja (dotrzymane będą standardy środowiska poza terenem, do którego inwestor ma tytuł prawny), nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego, a zgodnie z opracowanym raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, nie zachodzi konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

6. Dla przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność realizacji z uwzględnieniem działań dotyczących zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

- 1) W trakcie funkcjonowania inwestycji utrzymanie roślinności, w tym wykaszania mechaniczne, prowadzić poza okresem lęgowym ptaków (przypadającym od 1 marca do 31 sierpnia), celem umożliwienia wyprowadzenia lęgów przez ptaki. W przypadku konieczności wykaszania w okresie lęgowym ptaków, prace poprzedzić kontrolą specjalisty ornitologa, który potwierdzi brak aktywnych lęgów ptasich.
- 2) Wykaszanie roślinności na terenie farmy prowadzić po 1 sierpnia, rozpoczynając od centrum farmy w kierunku jej brzegów, celem zminimalizowania zagrożenia śmiertelności dla małych zwierząt, w tym ptaków.
- 3) Do mycia paneli fotowoltaicznych stosować czystą wodę bez dodatku detergentów.
- 4) Do utrzymania roślinności na terenie farmy fotowoltaicznej nie stosować środków ochrony roślin (pestycydów ani herbicydów) oraz nawozów sztucznych.

7. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Nie stwierdzono konieczności przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 10 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r., poz. 247 ze zm.), pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

8. Przed realizacją przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność zapewnienia kompensacji przyrodniczej.

Nie zachodzi konieczność zastosowania kompensacji przyrodniczej w zakresie ochrony gatunkowej roślin lub zwierząt.

9. Realizacja przedsięwzięcia z uwagi na skalę przedsięwzięcia nie spowoduje wystąpienia znaczącego skumulowanego oddziaływania na środowisko.

Ze względu na skalę przedsięwzięcia oraz położenie działki objętej wnioskiem, nie przewiduje się wystąpienia znaczącego skumulowanego oddziaływania na środowisko.

10. Przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia analizy porealizacyjnej.

Biorąc pod uwagę charakter planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się konieczności sporządzenia analizy porealizacyjnej.

11. Przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia transgranicznego oddziaływania na środowisko

Biorąc pod uwagę lokalizację planowanej inwestycji, jej znaczne oddalenie od granic państwa oraz niewielki zasięg pośrednich i bezpośrednich oddziaływań nie stwierdza się transgranicznego oddziaływania skutków realizacji planowanej inwestycji na środowisko, które wymagałoby uruchomienia procedury, o której mowa w art. 104 oraz art. 113-117 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, ponieważ nieruchomość jest znacznie oddalona od granic państwowych, a powstający wpływ oddziaływania na środowisko zamknie się w granicach działek wyszczególnionych w decyzji.

Oddziaływanie analizowanego przedsięwzięcia ma charakter lokalny, dotyczący tylko terenu działki objętej wnioskiem i najbliższego sąsiedztwa.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2021 r. do Wójta Gminy w Chrostkowie wpłynął wniosek Estigo Solar Sp. z o.o., ul Graniczna 29 lokal 222A, 40-956 Katowice w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą położoną na działkach o nr ewid. 165, 166, 167 oraz 168 w obrębie Chrostkowo Nowe, gmina Chrostkowo.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 52 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) – zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a, należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt.

Teren na którym inwestor zamierza realizować planowaną inwestycję nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani też nie podjęta została uchwała o przystąpieniu do opracowania planu.

Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w drodze postanowienia stwierdza potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Wójt Gminy Chrostkowo przeanalizował zapisy art. 63 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) dotyczące rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, usytuowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz przeanalizował rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych powyżej i stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Organ I instancji wszczął postępowanie o czym zawiadomił strony pismem znak GK.6220.02.2021.MSZ z dnia 13.04.2021 r., umożliwiając zapoznanie się z aktami sprawy, a mieszkańców w formie publicznego obwieszczenia poprzez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.chrstkowo.pl zakładka środowisko naturalne), wywieszając na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chrostkowo oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości czyli wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie Chrostkowo Nowe – poprzez sołtysa.

Na terenie projektowanego zadania nie obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na »wstępowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Zamierzenie będzie realizowane poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych, obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, a także poza strefami ochronnymi ujęć wód na potrzeby zaopatrzenia ludności.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły .zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200046, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem

Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW200017279476 – Mieć od wypływu z jez. Małego do dopł. Z Głodowa, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego wód podziemnych. Planowana inwestycja nie będzie miała również negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych. Zaprojektowane rozwiązania sprawiają, że przedsięwzięcie nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000, w sąsiedztwie pól uprawnych, nieużytków, drogi gminnej oraz terenów przekształconych antropogenicznie w wyniku prowadzonej eksploatacji kruszywa.

Pismami z dnia 13.04.2021 r., znak: GK.6220.02.2021.MSZ Wójt Gminy Chrostkowo zwrócił się do właściwych instytucji – Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z wnioskiem o wyrażenie swojej opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego ewentualnego zakresu.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu pismem znak: GD.ZZŚ.5.435.160.2021.WL z dnia 21 kwietnia 2021 r. (wpływ do Urzędu Gminy w Chrostkowie w dniu 23.04.2021r.) wyraził opinię, że nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia. Nie wskazał też na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dodatkowych warunków i wymogów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie pismem znak: N.NZ.9022.6.10.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. (wpływ do Urzędu Gminy w Chrostkowie w dniu 27.04.2021r.), wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Nie wskazał też na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dodatkowych warunków i wymogów.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak: WOO.4240.387.2021.MD1 z dnia 28.04.2021 r. (data wpływu 28.04.2021 r.) wezwał inwestora do przekazania wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 12.05.2021 r. wnioskodawca zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z wnioskiem o przedłużenie terminu uzupełnienia braków do wniosku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak: WOO.4240.387.2021.MD1.2 z dnia 20.05.2021 r. przedłużył inwestorowi termin złożenia wyjaśnień do dnia 15 lipca 2021 r.

Pismem z dnia 12.07.2021 r. wnioskodawca zwrócił się ponownie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z wnioskiem o przedłużenie terminu uzupełnienia braków do wniosku do 15.08.2021 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak: WOO.4240.387.2021.MD1.3 z dnia 16.07.2021 r. przedłużył inwestorowi termin złożenia wyjaśnień do dnia 15 sierpnia 2021 r.

Pismem z dnia 09.08.2021 r. wnioskodawca zwrócił się ponownie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z wnioskiem o przedłużenie terminu uzupełnienia braków do wniosku do 20.09.2021 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak: WOO.4240.387.2021.MD1.3 z dnia 11.08.2021 r. przedłużył inwestorowi termin złożenia wyjaśnień do dnia 20 września 2021 r.

Pismem z dnia 01.09.2021 r. wnioskodawca przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy brakujące informacje do przedłożonej wcześniej karty informacyjnej przedsięwzięcia (wpływ do Urzędu Gminy w Chrostkowie w dniu 03.09.2021 r.)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Postanowieniem z dnia 14 września 2021 r., znak: WOO.4240.387.2021.MD1.5 (data wpływu do Urzędu Gminy w Chrostkowie 14.09.2021 r.) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą położonej na działkach o nr ewid. 165, 166, 167 oraz 168 w obrębie Chrostkowo Nowe, gmina Chrostkowo, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie wskazał istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. Wskazane warunki uwzględnione zostały w orzeczeniu decyzji.

Zawiadomieniem znak GK.6220.02.2021.MSZ z dnia 13.10.2021 r. Wójt Gminy Chrostkowo poinformował o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań zebranych w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego, a przed wydaniem decyzji. Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chrostkowo (www.bip.chrstkowo.pl zakładka środowisko naturalne), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chrostkowo oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, w miejscu planowanej inwestycji na tablicy ogłoszeń w sołectwie Chrostkowo Nowe - poprzez sołtysa.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia jest zgodna z przepisami Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.); Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.); Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.); Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.); Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098); Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.); Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.); Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.); Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326), Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).


Od stron postępowania administracyjnego jak i społeczeństwa do chwili wydania niniejszego postanowienia nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące planowanego przez Inwestora zamierzenia inwestycyjnego.

Mając na uwadze opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, państwowego powiatowego inspektora Sanitarnego w Lipnie i opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz po przeanalizowaniu zapisów art. 63 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), a więc zbadaniu rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, usytuowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz po przeanalizowaniu rodzaju i skali możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych powyżej, organ prowadzący na podstawie art. 75 ust.1 pkt 4 powołanej wyżej ustawy - Wójt Gminy Chrostkowo stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na **budowie instalacji**

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

(zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)

polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą położonej na działkach o nr ewid. 165, 166, 167 oraz 168 w obrębie Chrostkowo Nowe, gmina Chrostkowo.



Rycina 1. Lokalizacja inwestycji (źródło: opracowanie własne na bazie geoportal.gov.pl)

Źródło: Karta informacyjna przedsięwzięcia

Zgodnie z uproszczonym wypisem z rejestru gruntów z dnia 18.03.2021 r., nieruchomości objęte wnioskiem stanowią grunty orne RVI o łącznej powierzchni 6,39 ha, a planowana powierzchnia zabudowy na dzień dzisiejszy zajmie około 2,4 ha.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Ogniwa fotowoltaiczne, to urządzenia w postaci cienkich półprzewodnikowych płytek wykonanych z krzemu, które pod wpływem promieniowania produkują energię elektryczną. Uzyskana w ten sposób energia elektryczna będzie przekazana do zakładu energetycznego oraz wprowadzona do Krajowej Sieci Energetycznej. Przewidywany okres eksploatacji farmy fotowoltaicznej wynosi 25-30 lat.

Inwestycja w elektrownie fotowoltaiczne jest inwestycją w ekologicznie czyste źródła energii i jako taka wpisuje się w państwową politykę osiągnięcia jak najwyższego poziomu udziału energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie energetycznym.

Projektowana farma fotowoltaiczna zbudowana będzie z elementów:

- konstrukcji wsporczych – stalowe elementy wbijane w grunt – bez elementów fundamentowania bezpośredniego,
- modułów fotowoltaicznych mocowanych do konstrukcji wsporczych, maksymalna wysokość konstrukcji to 4,5 m. Moc pojedynczego modułu będzie wynosić – pomiędzy 300-600 Wp kąt pochylenia 20-45°, odległość pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych – do 12m,
- sieci nn (niskiego napięcia) łączące poszczególne moduły fotowoltaiczne z inwerterami,

- kontenerowych stacji transformatorowych o łącznej mocy do 4 MW SN (średniego napięcia),
- falowników (inwerterów),
- przyłącza elektroenergetycznego – linia kablowa posadowiona na głębokości nie mniejszej niż 80 cm,
- ogrodzenia,
- pozostałych niezbędnych elementów wchodzących w skład elektrowni fotowoltaicznej,
- placu postojowego oraz utwardzonego dojazdu – nawierzchnia tłuczniowa przepuszczalna.

Z up. Wójta
mgr Rafał Wiśniewski
SEKRETARZ