



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE**

Znak sprawy: NHS.9020.1.2.07.1.2024

L.dz. 467.....

Lipno, dnia 28. LUT. 2024

Egz. nr 1

**Gmina Chrostkowo
87 – 602 Chrostkowo 99**

O C E N A O K R E S O W A
przydatności wody do spożycia przez ludzi

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j. t. Dz. U. z 2023r., poz. 537 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w oparciu o nw. analizy wody:

Kod próbki	Data pobrania	Miejsce pobrania próbki
1062/24	19.02.2024 r.	Woda z zaworu za hydroforami na hali SUW Chrostkowo Nowe, gm. Chrostkowo /A+ Enterokoki, Fe, Mn/
1063/24	„ - „	Sieć - kran przy umywalce w WC, parter, budynku Urzędu Gminy, Chrostkowo 99 /A+ Enterokoki, Fe, Mn/

A – parametry grupy A
B – parametry grupy B

W dniu 27.02.2024r. wpłynęły sprawozdania z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem na rok 2024r.

Na podstawie w/w sprawozdań PPIS Lipnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda z wodociągu publicznego Chrostkowo Nowe, gm. Chrostkowo **odpowiada** wymaganiom jakości wody zawartym w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) ze względu na skład fizyko – chemiczny i mikrobiologiczny.

W związku z powyższym:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – elektronicznie
2. a/a NHS – egz. nr 1

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Chrostkowo – elektronicznie

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie

Anna Żebrowska