

Pyt. 3.

W „decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego” stwierdzono iż przedmiotowa inwestycja nie narusza zasad ochrony przyrody i krajobrazu obowiązujących w Parku Krajobrazowym, natomiast w terenie wzdłuż trasy kanalizacji sanitarnej występują dęby. Naszym zdaniem istnieje zagrożenie uszkodzenia tych drzew.

Ad. 3.

**Minimalna projektowana odległość kanału sanitarnego od drzew to 2,0 m jest to odległość pozwalająca na wykonanie kanału przy bardzo ostrożnym wykonawstwie i zachowaniu zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniem. W przypadku zagrożenia lub uszkodzenia istniejących dębów, kanał należy wykonać metodą bezwykopową za pomocą przewiertu.**

Pyt. 4.

W przedmiarze brak informacji o nawierzchniach z kostki brukowej i betonowych występujących na posesjach. Proszę o doprecyzowanie przedmiaru.

Ad. 4.

**Doprecyzowanie przedmiaru o nawierzchnie z kostki brukowej i nawierzchnie betonowe występujące na posesjach indywidualnych jest trudne do określenia, gdyż sytuacja ta zmienia się niemal na bieżąco. W związku z czym przed złożeniem ofert Wykonawca powinien osobiście zapoznać się z terenem i wartość robót uwzględnić w kosztorysie ofertowym.**

Pyt. 5

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. V ppkt. 5 do oferty należy dołączyć kosztorys szczegółowy wraz z tabelą elementów scalonych, czy w związku z dużą ilością przedmiarów robót Zamawiający dopuszcza złożenie na etapie składania ofert kosztorysów uproszczonych wraz z zestawieniem R.M.S. oraz tabelę elementów scalonych?

Ad. 5.

**Zamawiający nie dopuszcza składania kosztorysów uproszczonych wraz z zestawieniem R, M, S. Kosztorys ofertowy należy wykonać i dołączyć zgodnie z działem VI punkt 1i) SIWZ.**

Z up. WÓJTA

*mgr inż. Grzegorz Konicki*  
Kierownik Biura Gospodarki Komunalnej