

RGK.MB 341-3/10

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy : przetargu na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w Molnej wraz z remontem kotłowni.

Pytanie Nr 1

W związku z przetargiem na wymianę instalacji c.o w Molnej i otrzymanym przedmiarem robót proszę o podanie wymiarów drzwi dla pomieszczenia kotłowni i magazynu opału. Z przedmiarów wynika, że powierzchnia drzwi dla kotłowni wynosi 1 m^2 a magazynu opału 2 m^2 .

Odpowiedź

- Wymiar drzwi do kotłowni 90 x 200 cm
- Wymiar drzwi do magazynu opału 90 x 200 cm.

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej