

Ciasna, dnia 03.02.2011r.

RGK.ID.ZP-1/11

Wykonawca i strona internetowa

Dotyczy: przetargu nieograniczonego w sprawie „Przebudowy drogi powiatowej S 2011 – ul. Zjednoczenia w Ciasnej.

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego zapytania:

Pytanie 1

Brak w projekcie dokumentacji geologicznej, kanalizacja w drodze jest układana i nie uwzględniono wymiany gruntu dodatkowo brak w projekcie informacji o konstrukcji drogi w pasie kanalizacji. Prosimy o zamieszczenie informacji.

Ad. 1

Dokumentacja geologiczna znajduje się w części dot. budowy chodnika. Zamawiający na obecnym etapie nie przewiduje wymiany gruntu. Jeżeli jednak Wykonawca uzna, że do należytego wykonania zaprojektowanych robót niezbędna jest wymiana gruntu winien uwzględnić to w ryczałtowej kwocie wynagrodzenia.

Pytanie 2

Prosimy o zamieszczenie badania geologicznego potwierdzającego, że grunt rodzimy, którym należy zasypać wykopu po kanalizacji (brak wymiany) będzie odpowiedni by zagęścić do wymaganych parametrów nośności gruntu G1. W przypadku braku uzyskania takich parametrów prosimy o wyjaśnienie jak zamawiający przewiduje rozliczyć i uzupełnić wyniki roboty dodatkowe?

Ad. 2

Jak w Ad. 1

Pytanie 3

W projekcie dotyczącym występują studnie fi 1000 mm natomiast w projekcie dotyczącym kanalizacji studnie fi 1400 mm i fi 1200 mm z dnem betonowym i żelbetowymi kręgami. Jak należy zastosować?

Ad. 3

Dla kanału projektowanego pod chodnikiem należy przyjąć studnie fi 1000 mm. Natomiast dla pozostałych odcinków fi 1400 mm i fi 1200 mm, zgodnie z projektem.

Z poważaniem

WÓJT

mgr inż. *Elżbieta Kulej*