

Ciasna, dnia 20.06.2011r.

Nr RGK.ID.271.5.2011

Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „*Stworzenie Centrum Kultury Miejscowej na bazie zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej między ul. Szkolną, Zjednoczenia i Nową – II eta.*”

Zamawiający informuje, że wpłynęło do niego zapytanie:

Ad. 1

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

Ad2.

Zaprojektowane słupy latarni aluminiowe ,odpowiadają przeciętnej w miejscowości Ciasna stylistyce i są już obecnie zastosowane na ulicy Polnej, Sikorskiego, Witosa, Brzozowa, Zielona, Twardocha i na parkingu przy Urzędzie Gminy.

Zdecydowana przewagą słupów aluminiowych nad słupami kompozytowymi jest możliwość ich naprawy w przypadku uszkodzenia (spawanie aluminium) oraz możliwość złomowania w przypadku braku możliwości naprawy.

Nie widzimy zasadności wprowadzania nowego typu latarni.

W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej