

Ciasna, dnia 04.08.2011 r.

RGK.MB.271.1.2011

Wykonawcy wszyscy

Odpowiedź na zapytanie które brzmi: „W projekcie instalacji elektrycznych pkt. 4.1 opisano, że istniejące linie napowietrzne kolidujące z projektowanym obiektem należy zdemontować, a obiekty wymagające zasilania zasilić kablowo z RG. W dalszej części projektu nie jest opisany zakres przebudowy, nie ma również o tym mowy w przedmiarze. Czy powyższy zakres jest już wykonany? Czy istnieje jakiś inny projekt na powyższy zakres? Czy nasza wycena ma ten zakres obejmować?”

Odpowiadam następująco :

Powyższe roboty nie są wykonane należy je ująć w ofercie .

Z up. WÓJTA
mgr Albin Rogoź
mgr Albin Rogoź
Sekretarz Gminy