

Ciasna, dnia 30.03.2012r.

RGK.MB 271.2.2012

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy : Budowy boiska wielofunkcyjnego w Wędzinie

1. Prosimy o ujednolicenie kolorystyki boiska wielofunkcyjnego z podaniem koloru RAL. W projekcie jest podany kolor ceglasty, zielony i niebieski, natomiast w specyfikacji technicznej – czerwony.

Ad. 1 Kolorystykę należy zastosować zgodnie z projektem, czyli ceglasty, zielony i niebieski .

2. Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnia ma być wykonana w technologii natrysk SBR 11 mm+ EPDM 2 mm na warstwie asfaltobetonu.

Ad.2 Nawierzchnia ma być wykonana w technologii jw.

WÓJT
Andrzej Zdzisław Kulej