

Ciasna, dnia 2.04.2012r.

RGK.MB 271.2.2012

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy : budowy boiska wielofunkcyjnego w Wędzinie

1. Dokumentacja projektowa rysunkowa określa ogrodzenie systemowe z siatki 50x 50 grb 3,8mm matowa w kolorze zielonym, a opis techniczny mówi nam o przęsłach systemowych z prętów stalowych o oczkach prostokątnych 5cm x 20 cm, kolor słupków, przęsła, bramy i furtki – niebieski RAL 5005,

Ad. 1 Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z projektem

2. Dokumentacja projektowa określa szerokość furtki 120x200cm oraz bramy 250 x 250 cm, natomiast przedmiar robót 100 x 200 cm, oraz 200x 250 cm,

Ad.2 Furtkę i bramę należy wykonać zgodnie z projektem

3. W dokumentacji projektowej znajdują się piłkochwyty natomiast w przedmiarze robót brak poz. obliczeniowej piłkochwyków,

Ad.3 Należy zamontować dwa piłkochwyty o wymiarach 15,0m x 6,0 m

4. W dokumentacji projektowej znajdują się siedziska sportowe natomiast w przedmiarze robót brak pozycji obliczeniowej w/w siedzisk.

Ad.4 Należy zamontować cztery ławki po 5 siedzisk zgodnie z projektem.

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej

