

4. Zobowiązuje się inwestor do realizacji ewentualnych zaleceń Zespołu przedstawionych poniżej:
- Wydział Komunikacji i Drogownictwa – w przypadku zajęcia pasa drogowego przedstawić w Starostwie załączający projekt organizacji ruchu.
  - GZG- Punkt Obsługi Klienta Lubliniec- brak sieci gazu n/pr i śr/pr.
  - TP. S.A. Rejon Telekomunikacji Lubliniec- orientacyjny trasę urządzeń telekomunikacyjnych będące w eksploatacji RT Lubliniec zostały naniesione na planach telekomunikacyjnych kolorem pomarańczowym. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi należy wykonać ręcznie z zachowaniem odległości zgodnych z PN i NZ -96/TP S.A. W terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wystąpić do TP S.A. o potwierdzenie w/w danych oraz przydział pracownika TP S.A. który będzie nadzorował pracę. W miejscach skrzyżowań z ziemnymi kablami telekomunikacyjnymi należy zastosować rurę ochronną dwudzielną typu AROTA na istniejącym kablu.
  - Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach –o/Częstochowa- uzgodniam w zakresie lokalizacji. Rozwiązania techniczne proszę uzgodnić indywidualnie.
  - ENION S.A.- ZE Częstochowa – Rejon Dystrybucji Lubliniec – uzgodniono trasę z uwagami: przed przystąpieniem do prac ziemnych w odległości 5 m od wykazanych na mapach kabli energetycznych należy wykonać przekopy kontroline celem zlokalizowania ich tras w terenie. Wykonawca przed przystąpieniem do prac ziemnych przedstawi w RD Lubliniec dokumentację celem potwierdzenia aktualności map pod względem uzbrojenia podziemnego. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanej kanaalizacji z istniejącymi kablami energetycznymi należy przestrzegać wymagania normy PN-76/E-05125.
  - ROP Świerklany –PT Częstochowa- uzgodniono.
  - ZPK Województwa Śląskiego w Katowicach – bez uwag.
- Przewodniczący PZUDP :**
- Na podstawie cytowanych przepisów prawnych oraz przedstawionych powyżej sugestii i zaleceń Zespołu uzgadniam przedstawiony projekt trasy sieci, a tym samym wydaje opinię pozytywną.