


UWAGI:
Na całej długości przyłącza zastosować nadbłkę 20cm i obkrycie 20 cm.
Przed rozpoczęciem montażu rur wykop należy dokładnie odczekać, aby grunt osiadł.
Stropie zabezpieczono gruntem zgodnie z projektem odizolowano powierzchnie między urządzeniami doziemnymi, wylotami lub stabilizacją.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonanego wykopu, urządzone są lub będące równoległe z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez przykrycie warstwą gruntu. W przypadku przekraczania głębokości wykopu, należy zastosować zabezpieczenie kłosa wykopu zgodnie z PN-EN 50123-4-5-6-50100, zgodnie z wymaganiami dla asfaltu.
Zabezpieczenie kłosa wykopu zgodnie z PN-EN 50123-4-5-6-50100, zgodnie z wymaganiami dla asfaltu.
Przy robótach ziemnych szczególne ostrożnie należy być w miejscach gdzie są ukryte linie energetyczne, telekomunikacyjne, sieci gazowe oraz w pobliżu fundamentów budynku.



POZIOM PORÓWNAWCZY	230.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.	244.55
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	242.85
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1.70
SPADKI, DŁUGOŚCI	8.3 ‰
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PE100 SDR11 Ø40-3,7 L=42.00m
ODLEGŁOŚCI	0.0032.5032.5042.00
HEKTOMETRY	W1W2W3
Detector graniczny 7250 (www.gpi-grd.com.pl)	


PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODY

Zestaw wodomierzowy
zgodnie z opisem:
zawory odcinające DN32

ODCINEK INSTALACJI WODY
WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

zawór odcinający DN32

Węście przyłącza do budynku wykonąć jako tak gęsty, lub za pomocą kształtek rury ochronne montować z wykorzystaniem prz. centrujących i montaż osłonowych

		MICHAŁ BEDNARCZYK F.H.U. „KANGAZ-PROJEKT” RACZKOWICE 45; 42-265 DĄBROWA ZIELONA NIP:949-176-50-00/ IDS:242754852/ TEL:664784740 www.kangaz-projekt.pl	
INWESTOR	URZĄD GMINY CIASNA UL. NOWA 1 42-793 CIASNA	data:	06.2012
		branża:	sanitarna
OPRACOWANIE	PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ DLA BOKS SPORTOWYCH "ORLIK 2012"	tytuł:	P-B
		ozn. projektu:	2012/027
ADRES	CIASNA, UL. DOBRODZIENSKA, LUBLINECKA, STAWOWA 42-793 CIASNA FRAGMENT DZIAŁKA NR EWID. 352/15; OBRĘB CIASNA 0001	skala:	1:100/250
		nr s. nr.	S-02
TYTUŁ RYSUNKU :			
PRZYŁĄCZE WODY- - PROFIL PODŁUŻNY			
OPRACOWAŁ:	inż. MICHAŁ BEDNARCZYK	upewnienie:	podpis:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. ANDRZEJ FRYMUS	SLK/174/PWOŚ/06	
SPRAWDZIŁ:			