


SZAFKA
ZŁĄCZOWA SIŁ



OKREŚLONY W PROJEKCIE OSPRZĘT I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
MOŻNA ZASTĄPIĆ WYROBAMI INNEGO PRODUCENTA O PODOBNYM
STANDARDZIE JAKOŚCIOWYM I ESTETYCZNYM. WYROBY TAKIE
POWINNY MIEĆ PARAMETRY TECHNICZNE NIE GORSZE OD TYCH
W PROJEKCIE I CECHY Z NIMI PORÓWNYWALNE. ZAMIANA
ELEMENTU JEST MOŻLIWA PO UZYSKANIU AKCEPTACJI
INSPEKTORA NADZORU, AUTORA PROJEKTU ORAZ INWESTORA.

- gniazdo p/t 2P+Z z uchyną osłoną Polo Optima nr 120009 i kompletem uszczelniającym nr 110023-01 w ramce 1-krotnej nr 120116-02 -montaż na wys.1,4m (dla grzejników na wys. 0.3m)
- gniazdo p/t 2P+Z 16A Polo Optima nr 120001-02 w ramce 1-krotnej nr 120016-02 na wys. 1,1m
- obwody gniazd o symbolach TE/GR1... TE/GR3 przeznaczone dla grzejników elektrycznych

Ochrona przeciwporażeniowa przy dotyku pośrednim:
- samoczynne wyłączenie zasilania z zastosowaniem wyłączników nadmiarowoprądowych oraz izolacyjne obwody rozdzielcze.
Ochrona uzupełniająca: wyłączniki różnicowoprądowe bezwzględnie o różnicowym prądzie znamionowym 30mA.
Instalacje odbiorcze w układzie TN-S.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	
1/1	MAGAZYN
1/2	POMIĘSZCZENIE TRENERA
1/3	WC DAMSKI+NIEPEŁNOSPRAWNY
1/4	WC MĘSKI
1/5	KOMUNIKACJA
1/6	SZATNIA
1/7	SZATNIA
1/8	ŁAZIENKA
1/9	ŁAZIENKA
SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ	
71,92m ²	

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: "ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012" WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA ORAZ OŚWIETLENIEM ZEWNĘTRZNYM, FRAGMENT DZ. NR.EWID. 352 / 15. CIASNA, INWESTOR: URZĄD GMINY CIASNA ul.NOWA 1A, 42-793 CIASNA		Biuro Usług Projektowych ARCHITEKTONIKA ul. ORKANA 84d 42-200 CZĘSTOCHOWA 034 361 44 51 / +48 604 088 350 email: witold.rudecki@architektonika.eu	
ARCHITEKTONIKA BIURO ARCHITEKTONICZNE		BRANŻA ELEKTRYCZNA	
IMIE I NAZWISKO mgr inż. Tomasz Cieplak		FAZA PROJEKT BUDOWLANY	
PROJEKTANT mgr inż. Elżbieta Perzyńska		DATA 06.2012	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Elżbieta Perzyńska		NR RYS. E-2	
NAZWA RYSUNKU Plan instalacji gniazd wtykowych i zasilania urządzeń sanitarnych budynku zaplecza.		NR RYS. E-2	