

4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ZASADNICZYCH

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH:	
gniazdo p/t 2P+Z 16A Polo Optima nr 120001-02 w ramce 1-krotnej nr 120016-02	6szt.
gniazdo p/t 2P+Z z uchylną osłoną Polo Optima nr 120009 i kompletem uszczelniającym nr 110023-01 w ramce 1-krotnej nr 120116-02	11szt.
przewód YDYżo3x2.5	175m
puszka odgałęźna p/t 80mm z zaciskami WAGO	10szt.
puszka p/t PK-3 ELDA 60mm	17szt.

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA:	
oprawa do wbudowania AGAT PLUS 2x36W PRM EVG IP40 AGALIGHT, wyposażona w inwerter 3-godz. do pracy ewakuacyjnej (praca jasna) z układem autotestu	1szt.
oprawa do wbudowania AGAT PLUS 2x36W PRM EVG IP40 AGALIGHT	6szt.
oprawa do wbudowania AGAT PLUS 2x58W PRM EVG IP40 AGALIGHT	1szt.
oprawa downlight BERYL BM2 126 1xTC-DEL 26W z szybą przeźroczystą IP44 AGALIGHT	10szt.
oprawa downlight BERYL BM2 226 2xTC-DEL 26W z szybą przeźroczystą IP44 AGALIGHT	2szt.
oprawa ewakuacyjna piktogramowa duża ALU D AT 3J z inwerterem 3h i autotestem HYBRYD, mocowanie do ściany W1, piktogram P03 (WYJŚCIE EWAKUACYJNE)	1szt.
oprawa ewakuacyjna TELESTO AT 3M 2xTC-SEL 11W IP65 z inwerterem 3h i autotestem HYBRYD (praca jasna)	1szt.
plafoniera AMETYST 138 PC 1xTC-2DEL 38W IP65 AGALIGHT	2szt.
przewód YDY2x1.5	20m
przewód YDYżo3x1.5	120m
przewód YDYżo4x1.5	10m
puszka odgałęźna p/t 80mm z zaciskami WAGO	18szt.
puszka p/t PK-3 ELDA 60mm	16szt.
łącznik 1-bieg. Polo Optima nr 110003-02 z kompletem uszczelniającym nr 110023-01, ramką 1-krotną nr 120116-02 i klawiszem nr 120084-02	3szt.
łącznik 1-bieg. Polo Optima nr 110003-02 z ramką 1-krotną nr 120116-02 i klawiszem nr 120084-02	9szt.
łącznik świecznikowy Polo Optima nr 110006-02 z ramką 1-krotną nr 120116-02 i klawiszem nr 120096-02	4szt.

LINIE WLZ:	
korytko metalowe 50mm	35m
szafka złączowa zasilania imprez zewnętrznych SIZ - kompletnie wyposażona	1szt.
rozdzielnica TE- kompletnie wyposażona	1szt.
kabel YAKXS4x120mm ²	40m
rura AROT DVK 110mm	25m

ZASILANIE URZĄDZEŃ:	
przewód YDYżo3x1.5	40m
przewód YDYżo3x2.5	65m
puszka odgałęźna p/t 80mm z zaciskami WAGO	8szt.

INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH:	
przewód LY16mm ²	5m
przewód LY10mm ²	10m
przewód LY4mm ²	20m
opaska uziemiająca K-37/1 D=17.5 ... 48mm A.H.S.j. Kraków	15szt.
plaskownik FeZn30x4mm	3m
szyna ekwipotencjalna K-409 mosiądz niklowany 5x2.5 - 25mm ² , 2x3.5 - 70mm ² , B do 40x5mm AH s.j. Kraków	1szt.
złącze kontrolne 4xM8x20mm B=40mm nr 03031 A.H.S.j. Kraków	1szt.

INSTALACJA ODGROMOWA:	
-----------------------	--

drut odgromowy FeZn d8mm	30m
rurka PCV22mm	15m
płaskownik FeZn40x5mm	45m
płaskownik FeZn30x4mm	10m
uchwyt na blachę nr 08051 A.H. s.j.	6szt.
złącze kontrolne 4xM8x16mm B=40mm nr 03051 A.H.s.j. Kraków	4szt.
skrzynka probiercza p/t 150x150x50mm typ 30040 A.H.s.j. Kraków	4szt.
iglica kominowa h=0.9m D=8mm nr 27291 A.H.S.j.Kraków	2szt.

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE BOISK:	
naświetlacz asymetryczny POWERLUG 2 MH E40 1xHPI-T Plus 400W/4000K IP65 LUG	36szt.
słup stalowy CS76-100/3 wys.10m D=76/196 (trzonek/podstawa) z fundamentem prefabrykowanym F 150 S i poprzeczką P3 M D=76mm	8kpl.
słup stalowy CS88-100/4 wys.10m D=88 (trzonek) z fundamentem prefabrykowanym F 160 S i głowicą G6.2 90°	2szt.
złącze słupowe NTB-3 ROSA z wkładkami bezpiecznikowymi	10szt.
płaskownik FeZn25x4mm	285m
rurka elektroinstalacyjna PCV D=37mm	80m
rurka elektroinstalacyjna PCV D=47mm	20m
kabel YAKXSzo 5x10mm ²	100m
kabel YAKXSzo 5x16mm ²	215m
przewód YDYżo3x2.5	470m