

RGK.ID.271.14.2012

Ciasna, dnia 22.10.2012r.

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: „Częściowa zmiana konstrukcji dachu ze zmianą pokrycia hali sportowej w Sierakowie Śląskim”

Pyt. 1

Jaka dokładnie powinna być zastosowana gr. wełny mineralnej znajdująca się w Poz. 13 przedmiaru robót?

Odp.1 – 15 cm

Pyt. 2

Jakiego koloru mają być rynny dachowe i spustowe PCW z poz.22, poz. 23, poz. 24 przedmiaru do robót?

Odp.2 - grafit

Pyt.3

Jaki zastosować kolor blachodachówki STANDARD z poz. 6, poz. 7, poz. 9 przedmiaru robót?

Odp.3 grafit

Pyt. 4

Proszę sprecyzować co to jest blachodachówka STANDARD?

Odp.4 Grubość blachy 0,5mm powlekana poliestrem, min 10 lat gwarancji na perforację-kształt do uzgodnienia.

Z up. WÓJTA
Albina Pogoda
Wójt Gminy