

Ciasna, dnia 23.11.2012r.

Nr RGK.ID.271.16.2012

Wykonawcy i strona internetowa

Dotyczy: „Budowa targowiska stałego w ramach działania 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Zamawiający informuje że wpłynęły do niego zapytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie:

- ściany i sufity wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
- ściany, podłoga i daszek ocieplone izolacją termiczną
- muszla WC wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej spłuki Geberit na podczerwień (bezdotykowo) oraz ręczne spłukiwanie wody, ukryte w ścianie
- umywalka wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, bateria dozująca wodę na podczerwień (bezdotykowo)
- pisuar wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, spłuk dozujący wodę na dotyk
- podajnik do papieru, suszarka oraz dozownik mydła w płynie, wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej,
- dozownik mydła w płynie - bezdotykowy
- podłoga aluminiowa, ryflowana, antypoślizgowa
- dwie poręcze-uchwyty dla osób niepełnosprawnych wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
- przewody wodne zabezpieczone przed zamarzaniem
- wodomierz ukryty w ścianie z okienkiem do odczytu wg norm z możliwością wymiany
- wentylacja grawitacyjna oraz dodatkowy wyciąg w suficie uruchamiany wraz z wejściem do toalety
- system zabezpieczający przed zatrzaśnięciem się w toalecie
- kosze ze stali nierdzewnej, przytwierdzone do podłogi
- rozdzielnica elektryczna z wyłącznikami różnicowoprądowymi wewnątrz toalety (ukryta)
- ogrzewanie podłogowe
- ogrzewanie toalety za pomocą nagrzewnicy z termostatem
- dzwonek alarmowy
- oświetlenie wnętrza wraz z wejściem do toalety
- elektroniczny odświeżacz powietrza
- oknoienne podwójnie przeszklone poliwęglanem hartowanym, umieszczone nad drzwiami
- wyświetlacz informujący o zajęciu pomieszczenia
- elektroniczny zamek z wyświetlaczem sumy wrzuconych monet, posiadający funkcję zmiany opłaty, sygnalizacja o napełnieniu zasobnika
- lustro na drzwiach
- podwójne wieszaki ze stali na garderobę
- pola reklamowe umieszczone na zewnątrz toalety, podświetlane automatycznie od zmierzchu do świtu przeszklone poliwęglanem hartowanym (niełukący i niepalący się)
- daszek konstrukcji stalowej pokryty wysokiej jakości papą termozgrzewalną dowolnego koloru (15lat gwarancji)

2. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie aby toaleta zawierała pomieszczenie gospodarcze pełniące funkcję magazynu środków czystości i bieżącej konserwacji targowiska? (przykładowe zdjęcie w załączeniu)

Przykładowe wyposażenie pomieszczenia gospodarczego:

- podłoga wykonana z blachy aluminiowej
- ściany wykonane od wewnątrz z blachy kwasoodpornej, nierdzewnej
- rozdzielnica elektryczna całego obiektu
- gniazda elektryczne - hermetyczne
- grzejnik elektryczny
- oświetlenie na włącznik
- zawór czerpalny wody

Ad. 1. i 2.

Po przeprowadzonej analizie ww. zapytań Zamawiający podtrzymuje zastosowanie toalety zgodnie z przedstawionym opisem według SIWZ.

**Wójt Gminy
Zdzisław Kulej**