

Ciasna, dnia 21.11.2012r.

Nr RGK.ID.271.16.2012

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: ***„Budowa targowiska stałego w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w miejscowości Sieraków Śląski.***

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 – ze zmianami) Zamawiający wprowadza następującą zmianę do SIWZ:

W opisie technicznym dokumentacji uszczegółowiony zostaje zapis związany z wymogami dotyczącymi obiektu toalety.

W załączeniu opis techniczny.

**Wójt Gminy
Zdzisław Kulej**

Opis przedmiotu:

1. Kabina winna spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
2. Podstawa żelbetowa, ocieplana, prefabrykowna.
3. Konstrukcja stalowa w całości ocynkowana ogniowo.
4. Figura budynku – prostopadłościan.
5. Elewacja toalety: płyty z matowego granitu w kolorach szarym i czarnym, na 1/3 wysokości wkoło elewacji pas z płyt polerowanego granitu w kolorze czarnym.
6. Ściany i sufit wewnętrzne w kolorze jasnym, zmywalne na całej wysokości.
7. Okno z PCV uchylne z szyba bezpieczną.
8. Toaleta całoroczna.
9. Ogrzewanie podłogowe – elektryczne zapewniające temperaturę w pomieszczeniu zgodnie z normą przewidziana w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.
10. Wentylacja mechaniczna włączana na czas użytkowania toalety.
11. Podłoga bezspoinowa, antypoślizgowa z PCV, wywinięta na ścianę na wysokość min. 100 mm.
12. Drzwi wejściowe spełniające wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra. Uchylne otwierane ręcznie z samozamykiem, pochwytami, z zamkiem mechanicznym oraz zamkiem elektromagnetycznym sterowanym przez elektroniczny wrzutnik monet.
13. Wrzutnik monet z wyświetlaczem sumy wrzuconych monet oraz sygnalizacją stanu toalety. Wrzutnik ma posiadać funkcję ustalania dowolnej opłaty oraz jej zmienianie. Wrzutnik wyposażony w skarbone monet zamykaną na zamek sterowany pilotem. Kaseta wrzutnika przymocowana do konstrukcji nośnej toalety.
14. Licznik uiszczonych opłat umożliwiający określenie ilość monet znajdujących się w skarbonie.
15. Zamek drzwi wejściowych połączony z wyświetlaczem świetlnym „wolne/zajęte” oraz automatem odblokowującym się przyciskiem alarmu.
16. Zegar ograniczający czas użytkowania z wyświetlaczem cyfrowym pokazujący upływ czasu. Po upływie zadanego czasu zegar włącza sygnalizację na wrzutniku „Wolne”, odblokowuje drzwi umożliwiając tym samym wejście następnemu użytkownikowi po uiszczeniu opłaty.
17. Alarm z sygnalizacją świetlną i akustyczną włączaną i wyłączaną wewnątrz dużym przyciskiem w kolorze czerwonym, odblokowujący zamek drzwi na czas działania

alarmu oraz połączony z modulem SMS powiadamiającym służby miejskie o jego włączeniu.

18. System automatycznego gaszenia pożaru w koszu na śmieci połączony z modulem SMS powiadamiającym służby miejskie o jego włączeniu.
19. Muszla wykonana ze stali nierdzewnej przystosowana dla osób niepełnosprawnych, wisząca, o długości min. 700 mm.
20. Spłuczka muszli typu podtynkowego, wbudowana, wyposażona w mechanizm bezdotykowego (czujnik podczerwieni) i ręcznego spłukiwania wody.
21. Bezpieczne pochwyty dla osób niepełnosprawnych w kolorze białym, zaokrąglone na końcach, w ilości: 2 sztuki proste oraz 1 sztuka uchylna długa min. 800 mm.
22. Umywalka wykonana ze stali nierdzewnej wbudowana, z następującymi urządzeniami: podajnik mydła, suszarka do rąk, podajnik wody z elektrycznym przepływowym podgrzewaczem wody o mocy min. 4 kW. Wszystkie urządzenia sekwencyjnie włączane bezdotykowo za pomocą czujnika podczerwieni.
23. Początkowy komplet sanitarny w postaci urządzeń sanitarnych i środków czystości.
24. Ręczny podajnik papieru toaletowego, naścienny z zamkiem, wykonany z blachy ocynkowanej lakierowanej na biało.
25. Lustro ze stali nierdzewnej.
26. Opisy urządzeń oraz instrukcji użytkowania w trzech językach: polskim, niemieckim oraz angielskim.
27. Instalacja oświetleniowa wraz z oświetleniem awaryjnym włączanym na czas wyłączenia toalety. Oświetlenie włączane na czas użytkowania toalety.
28. Kompletna instalacja elektryczna z szafką rozdzielczą umieszczona w komorze technicznej.
29. Szczotka do WC.
30. Kosz na śmieci wykonany ze stali nierdzewnej, usytuowany w komorze technicznej, wrzucanie odpadków poprzez klapę dostępną od wewnątrz.
31. Elektroniczny rozpylacz zapachów.
32. Gablota aluminiowa wbudowana w elewację toalety, informacyjna formatu 120x180 cm, podświetlana, wbudowana w ścianę toalety, drzwi gabloty otwierane na zewnątrz przeszklone szkłem hartowanym o grubości min. 5 mm. Drzwi zamykane na klucz. Oświetlenie gabloty włączane wyłącznikiem zmierzchowym. Gablota musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE wystawiony przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności instalowanych gablot, który należy dołączyć do oferty.

Podświetlone oznakowanie WC publicznego w postaci ▼ i O umieszczone na trzech elewacjach toalety. Oświetlenie oznakowania włączane wyłącznikiem zmierzchowym.

33. Oświetlenie strefy wejściowej, włączane wyłącznikiem zmierzchowym.

34. Oświetlenie wnętrza załączane i wyłączane automatycznie, synchronizowane z wejściem i wyjściem użytkownika.

35. Awaryjne zasilanie oświetlenia kabiny.

36. Daszek nad wejściem.