

Ciasna, dnia 20 listopada 2012r.

RGK.SK.271.2.2012

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej i SUW na terenie Gminy Ciasna

Pyt. 1

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy podaniu ceny ofertowej brutto?

Ad. 1

Należy zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pyt.2

Czy prawidłowy jest zapis algorytmu obliczania KC w punkcie XIV SIWZ -
KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERT NAJKORZYSTNIEJSZEJ?

Ad.1 Prawidłowy zapis to

Cena ofertowa - znaczenie 100 pkt

CN

$$KC = \frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100 \text{ (max liczba punktów w ocenianej pozycji)}$$

COB

Pyt. 3

Co oznacza zapis w punkcie V.2. "prowadzenie całodobowego monitoringu"?

Ad. 3

Oznacza obowiązek całodobowego odbierania sygnałów alarmu i reagowania na nie.

Pyt. 4

Kto będzie wydawał warunki techniczne - Zamawiający czy Wykonawca?

Ad. 4

Warunki będzie wydawał Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą.

Pyt. 5

Czy w zakresie obowiązków będzie uczestniczenie w posiedzeniach PZUD w Lublińcu?

Ad. 5

Nie

Pyt.6

Czy Wykonawca pokrywa koszty materiałów i sprzętu użytego do usuwania awarii i czy należy je uwzględnić obliczając cenę ofertową? (rury, armatura, ew. piasek i kamień przy wymianach gruntu, koparka)

Ad.6

Zamawiający pokrywa koszty materiałów, Wykonawca sprzętu i robocizny.

Pyt.7

Kto pokrywa koszty ewentualnych zużytych materiałów eksploatacyjnych, których konieczność wymiany wyniknie w trakcie konserwacji?

Ad.7

Zamawiający.

Pyt. 8.

Czy przy obliczaniu ceny ofertowej należy uwzględnić planową wymianę wodomierzy, której obowiązek wynika z okresu ważności cechy legalizacyjnej tych urządzeń pomiarowych?

Jeżeli tak, to jaką ilość na rok przyjąć?

Ad. 8

Należy uwzględnić planową wymianę wodomierzy, przyjmując 300 szt. rocznie. Koszt wodomierzy pokrywa Zamawiający.

Pyt. 9

Czy przy obliczaniu ceny ofertowej należy uwzględnić ewentualne przeróbki na sieciach wodociągowych, których potrzeba wyniknie w trakcie prac na innych sieciach (np. kolizja z budowaną kanalizacją)?

Ad. 9

Nie

Pyt. 10

Czy przy obliczaniu ceny ofertowej należy uwzględnić zakup wodomierzy dla nowych odbiorców podłączanych do sieci, jeżeli tak, to w jakiej ilości?

Ad. 10

Nie

Pyt. 11

Czy przy obliczaniu ceny ofertowej należy uwzględnić koszty zakupu środków chemicznych stosowanych na SUW?

Ad. 11

Nie

Pyt. 12

Czy Wykonawca będzie mógł pobierać opłaty za nieuzasadnione wezwanie pogotowia wodociągowego?

Ad. 12.

Nie

Pyt. 13

Czy wykonawca będzie mógł pobierać opłaty od innych podmiotów za dokonanie uzgodnień technicznych dokumentacji lub odbiór techniczny przyłącza?

Ad.13

Nie (jest to w zakresie obowiązków).

Pyt.14

Czy przy obliczaniu ceny ofertowej należy uwzględnić koszty wykonywania badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody? Jeżeli tak, to proszę udostępnić harmonogram badań uzgodniony z PPIS w Lublińcu.

Ad.14

Nie

WÓJ T

mgr inż. Zdzisław Kulej