

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312310-3 Ochrona odgromowa

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja budynku komunalnego na cele rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne
oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej z przeznaczeniem do użytku publicznego
w miejscowości Panoszów, Gmina Ciasna
ADRES INWESTYCJI : Panoszów ul. Tysiąclecia 2 dz.353/44K.M.3 Panoszów
INWESTOR : Gmina Ciasna
ADRES INWESTORA : 42-793 Ciasna ul. Nowa 1A
BRANŻA : WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
DATA OPRACOWANIA : 17.02.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.02.2011

Data zatwierdzenia

mgr inż. Grzegorz Drelich
projektant i kierownik budowy
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. bud. SLK 0605/POOE/04
UAN-VIII-7342/273/94

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie zawiera następujące elementy:

- 1 Tablica kotłowni TK
 - 1.1 Zasilanie TK
 - 1.2 Tablica TK
- 2 Oświetlenie pomieszczeń w piwnicach
- 3 Zasilanie urządzeń w piwnicach
 - 3.1 Zasilanie KP1-TP
 - 3.2 Zasilanie KP2
 - 3.3 Zasilanie KP3
 - 3.4 Zasilanie KS
 - 3.5 Zasilanie KG
 - 3.6 Zasilanie czujnika temperatury
 - 3.7 Zasilanie pomp obiegowych PO1 PO2
- 4 Instalacja oświetlenia zewnętrznego
- 5 Prace pomocnicze
- 6 Instalacje uziemień ochronnych i instalacja odgromowa
- 7 Pomiar

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Tablica kotłowni TK				
1.1		Zasilanie TK				
1 d.1. 09 1 SST nr E02-000 poz1.3	1 KNNR 5 1207- 09	Wykucie bruzd dla rur RKL21, RS28 w cegle	m	5		
2 d.1. 07 1 SST nr E02-000 poz1.3	2 KNNR 5 0102- 07	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm ukła- dane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton Rura karbowana, giętka typ lekki RG 25mm	m	5		
3 d.1. 04 1 SST nr E02-000 poz1.3	3 KNNR 5 0203- 04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur Przewód YDY-450/750 V 5x10mm2	m	6		
4 d.1. 01 1 SST nr E02-000 poz1.3	4 KNNR 5 1208- 01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	5		
5 d.1. 11 1 SST nr E02-000 poz1.3	5 KNNR 5 1203- 11	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	10		