



UWAGA :

1. W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywać ręcznie.
2. Końce rury osłonowej uszczelnić materiałem trwale plastycznym.
3. Po zasypaniu wykopu i zagęszczeniu gruntu do poziomu kabla odtworzyć obsypkę piaskową i nałożyć folię ostrzegawczą.
4. Po całkowitym zasypaniu wykopu pasy odciąć na wys. min. 0,2 m p.p.t.

Inwestor	GMINA CIASNA ul. Nowa 1a 42-793 Ciasna	Adres inwestycji	42-793 Ciasna
Tytuł rys.	SKRZYŻOWANIE Z KABLEM WYMIANA WODOCIĄGU AZBEZTOWEGO W CIASNEJ		
Autor projektu	mgr inż. Michał Siatkowski upr. LOD/0702/POOS/07	Podpis	
Skala		Nr rys.	8
		Data	02.2013 r.