

Ciasna, dnia 11.06.2013 r.

RGK.MB.271.2.2013

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Kompleksową termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Zborowskim”.

Pyt. 1. Poz. 9. Proszę o podanie typu/modelu wkładu kominowego i czy należy go uwzględnić w wycenie w przedmiarze dot. kotłowni?

Odp. 1. W przedmiarze poz. 9 ujęto cytat „Dostawa i montaż wkładu kominowego wraz z czopuchem dłg. 1 m 80/125 wysokość 12,5 m” co oznacza przewód powietrzno-spalinowy 80/125 o wysokości czynnej 12,5 m wraz z metrowym odcinkiem czopucha o tej samej średnicy. Należy ująć 2 kpl. (po jednym dla każdego kotła).

Pyt. 2. W przedmiarze co oznaczają indeksy przy numerach podstawy pozycji kosztorysowej?

Odp. 2. Indeksy pojawiające się przy numerze podstawy pozycji kosztorysowej oznaczają opis podstawy wyceny z odnośnikiem w każdej pozycji, co jest ujęte na stronie 10 przedmiotowego przedmiaru.

Pyt. 3. Co powinna zawierać i czego dotyczy pozycja 33 (przejście ppoż.)?

Odp. 3. Poz. 33 obejmuje wykonanie przejścia ppoż. masą elastyczną np. Hilti rurociągów wychodzących poza obręb kotłowni, tj. pionów centralnego ogrzewania w ilości 6 szt.

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej