

Ciasna, dnia 20.06.2013 r.

RGK.MB.271.2.2013

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Kompleksową termomodernizację budynku oświatowego w Jeżowej przy ul. Asfaltowej 29”.

Pyt. 1. Poz. 37 przedmiaru. W opisie pozycji „Montaż okien uchylno - rozwieranych dwu i trójdzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o powierzchni do 2,0 m² występuje w ilości 36 sztuk. W przedmiarze $1,26 * 1,65 = 2,063$ m². Czy nie powinno być $2,063 * 36$ szt.?

Odp. 1. Należy wycenić wymianę jednego okna o wymiarach $1,26 * 1,65 = 2,063$ m².

Pyt. 2. Poz. 37 i 38 przedmiaru. Brak zestawienia stolarki okiennej - drzwiowej. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

Odp. 2. W pozycji 37 należy wycenić wymianę jednego okna PCV o wymiarach otworu zewnętrznego $1,30 * 1,68$ m na nowe okno jednoskrzydłowe o wymiarach $1,26 * 1,65$ m i funkcji uchylno-rozwieranej na profilu pięciokomorowym. Szyba bezpieczna jednostronnie. W pozycji 38 należy wycenić wymianę drzwi zewnętrznych do kotłowni na nowe drzwi stalowe - pełne o wymiarach $1,55 * 2,15$ m.

Pyt. 3. Poz. 42 przedmiaru. Podano ilość – „0 miejsc”? jaka jest faktyczna ilość miejsc?

Odp. 3. Nie wyceniać pozycji 42 przedmiaru.

Pyt. 4. Poz. 43 przedmiaru. Podana wielkość – „0 m²”? jaka jest faktyczna wielkość zadania?

Odp. 4. Prawidłowa wielkość jaką należy ująć w przedmiarze to - 1,1 m².

Pyt. 5. Poz. 61 przedmiaru. „Całościowe malowanie powierzchni dachu pochyłego farbami poliwinylowymi wraz z wcześniejszym oczyszczeniem i odtłuszczeniem powierzchni.” Ilość 1 kpl. Proszę o podanie orientacyjnej powierzchni dachu. W załączonej dokumentacji brak danych i wymiarów.

Odp. 5. Orientacyjna powierzchnia dachu do oczyszczenia i pomalowania to 254,10 m².

W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej