

GMINA CIASNA
woj. śląskie
42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a

Ciasna, dnia 04.07.2013r.

RGK.ID.271.8.2013

Wykonawcy i strona internetowa

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w sołectwie Ciasna i Molna ul. Nowy Dwór do ul. Wiejskiej w Molnej.

Zamawiający informuje że wpłynęły do niego zapytania:

Pyt. 1.

Czyn warstwa ścieralna ma być na pewno wykonana na asfalcie PMB 25/55-60? Czy to nie jest pomyłka?”

Ad. 1.

Po złożonych wyjaśnieniach przez projektanta, należy zastosować asfalt 50/70.

Pyt. 2.

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geologicznej potwierdzającej, że po wykorytowaniu podłoże jest kategorii G1 i nie będzie wymagało ulepszenia.

Ad. 2.

Po konsultacji z projektantem na przedmiotowym zadaniu należy przyjąć podłoże G1.

W Ó T

inż. Zdzisław Kulej

14