



**UWAGA:**

1. W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywać ręcznie.
2. Końce rury osłonowej uszczelnić materiałem trwale plastycznym.
3. Po zasypaniu wykopu i zagęszczeniu gruntu do poziomu kabla, odtworzyć obsypkę piaskową i nałożyć folię ostrzegawczą.
4. Po całkowitym zasypaniu wykopu linkę stalową odciąć na wys. min 0,2 m ppt.

Temat	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W m. GLINICA <span style="float: right;">Data: 08.2013 r.</span>	
Tytuł rys.	ZABEZPIECZENIE KABLA ENERGETYCZNEGO/ TELETECHNICZNEGO W MIEJSCU KOLIZJI	
Inwestor	GMINA CIASNA, UL. NOWA 1A, 42 - 793 CIASNA	Nr rys.: 7
Autor projektu	mgr inż. Michał Siatkowski	Podpis: