

Ciasna, dnia 14.05.2014r.

Wykonawcy wszyscy

---

Dotyczy : Kompleksowej termomodernizacji budynku komunalnego w Panoszowie przy ul.  
Ceramicznej 19

W nawiązaniu do zapytań poniżej podajemy odpowiedzi oraz załączamy  
dodatkowe przedmiary i rysunki.

**Pytanie Nr 1.** Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych.

**Odp.** Wszystkie prace dociepleniowe muszą być wykonane w jednym systemie w którym Wykonawca prac ma zamiar realizować inwestycję. Nie dopuszcza się mieszania materiałów pochodzących od różnych producentów.

System BAUMIT przyjęty w niniejszym opracowaniu jest systemem przykładowym i dopuszcza się stosowanie innego systemu np. CERESIT, WEBER, STO, ATLAS mającego dopuszczenie do obrotu o parametrach nie gorszych niż w przyjętym opracowaniu.

**Pytanie 2.** W poz.31 przyjęto okna w ramie stalowej, natomiast w projekcie okna z PCV. Jakie okna należy przyjąć.

**Odp.** Przyjęto wymianę okienek piwnicznych na okienka w ramie stalowej z szybą zbrojoną pojedynczą. Pozostałe okienka z PCV. W załączeniu zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

**Pytanie Nr 3** W poz.38 proszę podać ilość, wymiary i kształt daszku (prosty, łukowy) 4. W poz.51 nie określono ilości zwodów pionowych, poziomych, grubości drutu, ilości pomiarów instalacji uziemiającej, liczby puszek kontrolnych, sposobu montażu drutu tj. pod styropianem w murze winidurowej, czy na wierzchu elewacji.

**Odp.** Przyjęto do montażu 3 daszki łukowe po 4 m2 Ad 4 Przyjęto wymianę instalacji odgromowej wraz z pomiarami. Jednostką miary jest komplet. Należy przeprowadzić własną kalkulację dotyczącą wymiany instalacji. Drut należy poprowadzić pod styropianem.

**Pytanie Nr 5** W projekcie określającym zakres prac podano:

A .wykonanie wyrównania pow. ścian styropianem gr. 3 i 5 cm b.wymiana na nowe krat zabezpieczających przy nasświetlach okienek piwnicznych c.wykonanie podbitki z paneli PCV przy dachu ,jaki rodzaj paneli i kolor Proszę podać odpowiednie KNR-y wraz z obmiarem dla 5a; 5b; 5c 6. Czy zamawiający przewiduje rozbiórkę z pokrycia dachowego. Jeżeli tak proszę podać odpowiedni KNR wraz z obmiarem uwzględniając ewentualny wywóz rozebranego pokrycia.

**Odp.** Należy wykonać podbitkę z blachy T9 w kolorze dachu.

**Pytanie Nr 6.** Czy zamawiający przewiduje rozbiórkę z pokrycia dachowego. Jeżeli tak proszę podać odpowiedni KNR wraz z obmiarem uwzględniając ewentualny wywóz rozebranego pokrycia.

**Odp.** Należy uwzględnić rozbiórkę dachu wg dodanej do Przedmiaru po modyfikacji pozycji 56.

**Pytanie 7 .** Proszę o dołączenie do dokumentacji rys. elewacji i dachu w stanie istniejącym i projektowanym.

**Odp.** W załączeniu kolorystyka elewacji wraz z numeracją kolorów z palety BAUMIT.

**Pytanie 8.** Proszę podać numerację kolorów przyjętego do opracowania projektu systemu

**Odp.** W załączeniu kolorystyka elewacji wraz z numeracją kolorów z palety BAUMIT.

**Pytanie 9.** Proszę podać rodzaj blachy na obróbki, rynny i rury spustowe oraz kolor (projekt wskazuje blachę ocynkowaną powlekaną a przedmiar ocynkowaną tytanową).

**Odp.9** Należy zastosować blachę powlekaną - kolor RAL 3009 wg dodanych do przedmiaru pozycji 55 i 57.

W O J T

*mgr inż. Zdzisław Kulej*