

Ciasna, dnia 16.06.2014r.

RGK.MB 271.4.2014

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy : przetargu na budowę kortu tenisowego w Ciasnej

1. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje dot. rozbiórki obrzeży oraz wywozu materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora.

odp. Rozbiórka obrzeży zawarta jest w poz nr 4, oraz dodatkowo należy ująć w wycenie wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 3km

2. Prosimy o dodanie w przedmiarze robót pozycji związanych z wyrównaniem terenu oraz zasianiem trawników na terenie po rozebranym boisku ($800-668=132m^2$).

odp. W wycenie należy ująć koszt wyrównania terenu po rozebranym boisku ziemią (humusem) o grubości ok 20cm oraz obsianie go trawą.

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulei