



Uziom poziomy z taśmy FeZn 25x4 mm

Drut FeZn o średnicy 8 mm.
Zwoody i przewody odprowadzające.

Złoczka kontrolna

glica $h = 1\text{m}$

tęczka uniwersalna krzyżowa

Łzom szpilkowy

Szczegóły wykonania instalacji odgromowej podano w opisie technicznym.

autorska pracownia projektowania architektury "APPA-Jan Pudło"
41-703 Ruda Śląska ul. Wołkowa 4, tel.: 602 591 543