


ściana budynku mieszkalnego jednorodzinnego (poza opracowaniem)

LEGENDA

 Oprawa świetłówkowa 2x18W, IP56 (PT218)
z kloszem mlecznym, prod. ES-System

UWAGI

Instalację należy wykonać przewodem YDYzo 3x1,5 prowadzonym w rurkach ochronnych niepalnych mocowanych do belek konstrukcji strychu.
Łącznik "z" na parterze przy schodach na strych.



autorska pracownia projektowania architektury "APPA-Jan Pudło"
41-703 Ruda Śląska ul. Wolkowa 4, tel.:602 591 543

zamawiający:	Gmina Ciasna, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna	podpis	data: 11.2013
lokalizacja:	42-793 Zborowskie, ul. Fabryczna 7, dz. nr 264/9		
nazwa proj.:	Projekt wykonawczy przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku "Fabryki Fajek" na muzeum		
branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
nazwa rys.	Plan instalacji oświetlenia - strych		
proj. elektr:	mgr inż. Józef Smaś upr. proj. 6/78		
spr. elektr:	mgr inż. Janina Kasprzak-Smaś upr. proj. 429/94		