

Uziom poziomy z taśmy FeZn 25x4 mm

Drut FeZn o średnicy 8 mm.

Zwody i przewody odprowadzające.

Złoczka kontrolna

Złączka kontrolna


lglica $h = 1\text{m}$

Łączka uniwersalna krzyżowa

Wzrost szpilkowy

UWAGI

Szczegóły wykonania instalacji odgromowej podano w opisie technicznym.



autorska pracownia projektowania architektury "APPA-Jan Pudło"
41-703 Ruda Śląska ul. Wołkowa 4, tel.:602 591 543

zamawiający:	Gmina Ciasna, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna		
lokalizacja:	42-793 Zborowskie, ul. Fabryczna 7, dz. nr 264/9		
nazwa proj.:	Projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku "Fabryki Fajek" na muzeum		
branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
nazwa rys.	Plan instalacji odgromowej	podpis	data: 11.2013
proj. elektri:	mgr inż. Józef Smaś upr. proj. 6/78		skala: 1:75
spr. elektri:	mgr inż. Janina Kasprzak-Smaś upr. proj. 429/94		nr rys. E9