

Ciasna, dnia 27.09.2013 r.

RGK.GK.7021.2.14.2013

**Jan Pudło**  
**Ul. Wołkowa 4**  
**41-703 Ruda Śląska**

Dotyczy: Warunki zapewnienia Dostawy Wody

Gmina Ciasna wydaje następujące warunki zapewnienia dostawy wody do posesji położonej w Zborowskiem przy ul. Fabrycznej działka nr 264/9:

1. Należy opracować plan sytuacyjny przyłącza .
2. Plan należy uzgodnić z eksploatatorem sieci wodociągowej tj. Gmina Ciasna , ul. Nowa 1 a
3. Przyłączy proponuje się wykonać do wodociągu PCW Ø 160 przebiegającego wzdłuż ul. Fabrycznej w miejscowości Zborowskie po stronie omawianej posesji poprzez:
  - montaż nawierki NCS do rur PCW 100/5/4”
  - wykonanie przewodu przyłączeniowego PE100 HD SDR11, PN 16 atm. O średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 40 mm
  - wykonanie podejścia wodomierzowego składającego się w kolejności z :grzybkowego zaworu odcinającego 1”, wodomierza  $q_n = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$  ,grzybkowego zaworu odcinającego 1” oraz zaworu antyskażeniowego 1”.
4. Miejsce zabudowy wodomierza ( pomieszczenie lub studnia wodomierzowa) winno być łatwo dostępne , zabezpieczone przed zalaniem wodą , zamarznięciem oraz dostępem osób trzecich.
5. Przed przystąpieniem do robót należy :
  - złożyć opracowany plan sytuacyjny przyłącza w Gminie Ciasna ul. Nowa 1a
  - zlecić wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.
6. Warunkiem dostawy wody jest :
  - wykonanie przyłącza wody z rurociągu sieciowego do posesji przez wykonawcę posiadającego stosowne uprawnienia do wykonywania zewnętrznych sieci wodociągowych o zabudowa wodomierza przez Gminę Ciasna
  - przeprowadzenie odbioru przyłącza z próbą ciśnienia w obecności przedstawiciela eksploatatora wodociągu Gminy Ciasna potwierdzonych wynikiem pozytywnym.

- przedłożenie eksploatatorowi egzemplarza inwentaryzacji powykonawczej przyłącza
- 7. Granice eksploatacji wyznacza się na zaworze głównym za wodomierzem.
- 8. Wszelkie zmiany ustaleń wymagają wydania nowych warunków technicznych .
- 9. Ważność warunków ustala się na okres do 31.12.2016 r.

Z poważaniem

**W O J T**  
*mgr inż. Zdzisław Kulej*

Do wiadomości :

1. Spółka Jawna Joachim, Teresa Ledwoń

Ul. M. Skłodowskiej 23

42-700 Lubliniec

2.a/a



