

RGK.MB 271.11.2014

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy : „Przebudowa istniejących zabudowań gospodarczych na budynek wielofunkcyjny wraz z zagospodarowaniem terenu w Molnej”

W odpowiedzi na zapytania do przetargu na Przebudowę istniejących zabudowań gospodarczych na budynek wielofunkcyjny wraz z zagospodarowaniem terenu w Molnej poniżej wyjaśniam:

Pytanie 1

Proszę o sprecyzowanie, z jakich materiałów (PE lub PP) ma być wykonana instalacja wodociągowa.

Odp. 1

Instalacja wodociągowa w PE.

Pytanie 2

Proszę o podanie parametrów technicznych (lub typu) podgrzewacza wody i czy ma obsługiwać 1 czy 2 umywalki.

Odp. 2

Podgrzewacz wody wg. wyboru wykonawcy powinien obsługiwać 2 umywalki.

Pytanie 3

Generalnie brak w dokumentach przetargowych dokumentacji projektowej instalacji sanitarnych i elektrycznych, brak opisu technicznego części budowlanej. Czy możliwe jest uzupełnienie tych dokumentów?

Odp. 3

Zamawiający dołączył wszystkie dokumentacje jakie posiadał. Instalację sanitarną i elektryczną należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 4

Proszę o podanie bliższych danych (parametry, materiał, rodzaj) kominka poz. 37 przedmiaru robót.

Odp. 4

Poz 37 należy wycenić wg. własnej kalkulacji zamawiający nie ma szczegółowych wymagań do tej pozycji.

W O J T

mgr inż. Zdzisław Kulej