

RGK.MB 271.13.2014

Wykonawcy wszyscy

Dot: Budowy kortu tenisowego w Ciasnej

1. Zamawiający w STWiOR oraz w Projekcie Budowlany dotyczącej nawierzchni z trawy sztucznej wymienia dokumenty jakie musi posiadać nawierzchnia, tj.:

- Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB)
- karta techniczna wystawiona przez producenta (w oryginale)
- atest higieniczny
- gwarancja na wykonanie robót nawierzchniowych powinna zostać wystawiona przez producenta nawierzchni (w oryginale) i dotycząca zadania
- certyfikat ITF lub zgodność potwierdzona badaniami laboratoryjnymi

Na tożsamy z wymogami obowiązującego prawa, który brzmi:

- badania na zgodność z normą PN-EN 14877.2008
- lub aktualna aprobata techniczna ITB
- lub aktualna rekomendacja techniczna ITB
- lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport
- karta techniczna wystawiona przez producenta (w oryginale)
 - atest higieniczny
 - gwarancja na nawierzchnię ze sztucznej trawy powinna zostać wystawiona przez producenta nawierzchni (w oryginale) i dotyczyć zadania
 - certyfikat ITF lub zgodność potwierdzona badaniami laboratoryjnymi

odp. Nawierzchnia z trawy sztucznej powinna posiadać:

1. Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008,

- lub aprobata techniczna ITB,
- lub rekomendacja techniczna ITB,
- lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry

oferowanej nawierzchni np. Labosport.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

5. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z wymogami FIFA

2. Zamawiający w STWiOR oraz w Projekcie Budowlany dotyczącej nawierzchni z trawy sztucznej określił parametry jakie musi spełniać oferowana nawierzchnia. W związku z faktem, iż wymagane parametry są sztywne, ogranicza to możliwość wzięcia udziału w przetargu większej ilości Wykonawców, a co za tym idzie jest niezgodne par. 7 pkt. 1 Ustawy PZP mówiącym o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie zapisu mówiącego o minimalnych wymaganiach jakie musi spełniać nawierzchnia z trawy syntetycznej.

odp. Minimalne wymagania dla nawierzchni z trawy syntetycznej:

- wysokość całkowita nawierzchni: 17 mm
- wysokość warstwy użytkowej: 15 mm
- gęstość pęczków 3/16"
- ilość pęczków na m²: 44100
- rodzaj i typ włókna: 100%PP lub PE
- grubość włókna: 60 mikronów
- struktura: włókno fibrylowane
- dtex: 6600
- wypełnienie: piasek kwarcowy,
- kolor nawierzchni: zielony i ceglasty zgodnie
- linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnie szerokości 5 cm kolor biały

3. Zamawiający w STWiOR oraz Projekcie budowlanym określa rodzaj i typ włókna, tj. 100%PP. Polipropylen technologia przestarzała na dzień dzisiejszy do produkcji włókien stosuje się Polietylen ze względu na jego większą elastyczność. Włókna z polipropylenu mają tendencję do załamywania się włosa, są sztywniejsze i bardziej kruche od polietylenu w związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do postępowania włókna 100%PE.

Odp. Tak

4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania trawę syntetyczną posiadającą wyższe lub równe parametry w stosunku do wymaganych z zastrzeżeniem, że ilość pęczków wynosi 41 500/m²?

Odp. Nie

W O J T
mgr inż. *Bożena Kulej*