

RGK.ID.271.8.2014

Wykonawcy i strona internetowa

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Ciasna”

Zamawiający informuje że wpłynęło do niego zapytania:

Pyt. 1.

W związku z zapisem § 6 pkt 1 „ Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe wg kosztorysu ofertowego w kwocie...” proszę o przesłanie przedmiaru robót na wykonanie sieci wodociągowej Ø 110 PE wraz z przyłączami w ilości 72 szt.

Ad. 1.

Zamawiający przesłał na stronę internetową materiały uzupełniające w tym przedmiar na wykonanie sieci wodociągowej Ø 110 PE wraz z przyłączami. Pozostałe przyłącza nie objęte przedmiarem prosimy o skalkulowanie we własnym zakresie w oparciu o mapy sytuacyjne, na których podano średnice i długość przyłączy.

Pyt. 2.

Proszę o uściślenie zakresu robot; niezgodność zakresu podanego w SIWZ z opisem technicznym, profilami i planami sytuacyjnymi.

Ad. 2.

Zakres robót został podany w SIWZ oraz, w ogłoszeniu o zamówieniu. Wszystkie niezbędne mapy sytuacyjne zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

Pyt. 3

Brak profili przyłączy, ich długości oraz sposobu zakończenia (ile sztuk przyłączy zakończonych jest studnia wodomierzową, ile jest podłączonych do budynku).

Ad. 3

Na planach sytuacyjnych przyłączy podane są ich długości do studni. Zakończenia wszystkich przyłączy planowane jest studniami wodomierzowymi o średnicy 600 mm.

Pyt. 4

Z jakiego materiału są studnie wodomierzowe, jakiej średnicy.

Ad. 4

Studnie wodomierzowe należy zastosować o średnicy 600 mm z tworzywa sztucznego.

Pyt. 5

Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej rysunków węzłów dotyczących etapu IV (na stronie umieszczone są rysunki węzłów z etapu III – średnica wodociągu Ø 225PE).

Ad. 5

Zamawiający umieścił rysunki węzłów dotyczących etapu IV na stronie internetowej.

Pyt. 6

Proszę o uściślenie zakresu robót dla sieci \varnothing 110 PE L=3683 m (z przedmiaru) i przyłączy. Proszę o zaznaczenie na mapie, który zakres jest już wykonany (dotyczy zarówno sieci jak i przyłączy)

Ad. 6

Zamawiający załącza fragment mapy nr 15 z zaznaczonym miejscem rozpoczęcia realizacji sieci o \varnothing 110 mm oraz koniecznością wykonania przyłączy z tej mapy. Natomiast na pozostałych mapach cały zakres jest do wykonania łącznie z przyłączami do studni wodomierzowych. Łączna długość przyłączy podana w przedmiarze uwzględnia wejście na teren posesji do 5,0 m zakończone studnią.

Pyt. 7

Proszę o potwierdzenie, iż wynagrodzenie za wykonaną pracę będzie ryczałtowe, a nie wg kosztorysu ofertowego.

Ad. 7

Zgodnie z zapisem działu XIII SIWZ ust. 5 w ww. postępowaniu występuje wynagrodzenie ryczałtowe, a zatem kosztorys ofertowy składany wraz z ofertą jest kosztorysem poglądowym.

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej