

Ciasna, dnia 13.10.2014r.

RGK.ID.271.11.2014

**Wykonawcy i strona internetowa**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie – III etap

**Zamawiający informuje, że wpłynęło do niego zapytanie:**

Pyt. 1.

Proszę o wyjaśnienie pozycji przedmiaru jak poniżej:

poz. 45 – czego dotyczy wielkość dla studni wyrażona w m3 – wykopów?,  
Jeżeli to jest montaż samych studni to powinny być ilość w sztukach.

poz. 84 – jak poz. 45, nie wiemy co mamy wycenić

poz. 91,93 – dotyczy tylko montażu czy zakupu i montażu?

poz. 130, 131 – czego dotyczy wielkość dla studni wyrażona w m3 – wykopów?, Jeżeli to jest montaż samych studni to powinny być ilość w sztukach.

poz. 163 - czego dotyczy wielkość dla studni wyrażona w m3 – wykopów?, Jeżeli to jest montaż samych studni to powinny być w sztukach.

**Ad. 1.**

Wymienione pozycje w przedmiarze nr 45, 84 i 163 należy wycenić zgodnie z przyjętym katalogiem KNNR 4 1413-08, który określa czego dotyczą, na które powołuje się autor przedmiaru, na podstawie dokumentacji technicznej.

Poz. 91 i 93 przyjęto jako kalkulację indywidualną, która winna obejmować kompleksową realizację pompowni z zakupem montażem i wykonaniem zasilania energetycznego wg załączonej dokumentacji technicznej.

Poz. 130 i 131 przyjęto jako analogię dla KNNR 4 1418-04 oraz KNNR 4 1413-01 w związku z czym należy dokonać wyceny zgodnie z ww. pozycjami katalogu i przyjętymi określeniami w przedmiarze oraz dokumentacją techniczną.

WÓT  
mgr inż. Zdzisław Kulej