

Ciasna, dnia 19.06.2015r.

RGK.MB 271.1.2015

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy : Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowo- komunalnego w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania :

1.Czy w stosunku do okien określonych m.in. w STWiORB (str. 4 Zamawiający dopuści zmianę poprzez zamianę wymagania współczynnika $U=1,6$ na $U= 1,3$?

Odp. 1 Wszystkie okna należy wymienić na okna o współczynniku mniejszym lub równym $U=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Nie dopuszcza się montażu okien o współczynniku większym niż $U= 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Wykonawca po zakończeniu realizacji musi wykazać odpowiednie atesty potwierdzające

2.Czy w stosunku do nawiewników określonych w Przedmiarze robót (Poz. 74 str. 6 Zamawiający wymaga zastosowania określonego typu nawiewników np. ciśnieniowych lub higrosterowanych ?

Odp. 2 Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawiewników zarówno ciśnieniowych jak i higrosterowanych.

3.Czy w stosunku do ww nawiewników Zamawiający wymaga by nawiewniki te spełniały wymagania zarówno dla wentylacji grawitacyjnej jak i mechanicznej zgodnie z normą techniczną PN83/B-03430:Az3?

Odp.3 Nawiewniki muszą spełniać wymagania dla wentylacji grawitacyjnej. Nie ma konieczności spełniania wymogów związanych z wentylacją mechaniczną.

4. czy Zamawiający wymaga przedstawienia Aprobat technicznych poświadczających spełnienie wymagań nawiewnika dla określonego rodzaju wentylacji oraz parametrów akustycznych zgodnie z treścią wymagań stawianych oknom wg. STWiOR ?

Odp. 4 Zamawiający będzie wymagał przedstawienia Aprobat Technicznych dla zamontowanych nawiewników

5. Czy Zamawiający dopuszcza lub wymaga, by określone powyżej nawiewniki okienne miały możliwość ręcznego przymknięcia nawiewnika ustalając przepływ powietrza na poziomie minimalnym. ?

Odp. 5 Zamawiający dopuszcza a nie wymaga aby montowane nawiewniki miały dodatkowo możliwość ręcznego przymknięcia nawiewnika pod kątem ustawiania przepływu powietrza na poziomie minimalnym.

SEKRETARZ GMINY


mgr Alina Pogoda