

Ciasna 18.06.2015r.

RGK.MB .271.1.2015

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy : Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowo- komunalnego w Sierakowie
Śląskim przy ul. Szkolnej 2

Do zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie :

1. W związku z nieścisłością pomiędzy przedmiarem a projektem proszę o określenie rodzaju dachówki jaką przyjąć do wyceny.(Projekt przewiduje wymianę na dachówkę ceramiczną a w przedmiarze podana jest dachówka betonowa)
Odpowiedź: W nawiązaniu do poniższego zapytania informuję, iż należy przyjąć do wyceny dachówkę ceramiczną zgodnie z projektem.

W Ó J T
mgr inż. *Zdzisław Kulej*