LEGENDA:

- Zasilanie c.o.
- Powrót c.o.
- 15 x 1,2 - średnica rury stalowej Mapess C-Stahl ocynkowanej zewnętrznie
- Zawór termostatyczny typu RA-N f-my Danfoss
- Zawór odcinający porotny typu RLV f-my Danfoss
- Zawór kulowy
- Zawór podpionowy typ Stromax-R f-my Herz
- Odpowietrznik automatyczny dn15 f-my Afriso
- Cieplomierz qn=0,6m3/h dn15 typ ELF f-my Apator

EURO-PROJEKT Katarzyna Wolska		ul. Andersa 4 m. 3 42-200 Częstochowa		
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O., KOTŁOWNI WĘGLOWEJ ORAZ INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU OŚWIATOWO-KOMUNALNYM W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM UL. SZKOLNA 2, DZ. 107			
PRZEDMIOT RYSUNKU	INSTALACJA C.O. ROZWINIĘCIE	*SKALA* -	*DATA* 12.2014	*RYS.* 6
PROJEKTOWAŁ	*mgr inż.* ANDRZEJ BORKOWSKI	*NR UPR.* SLK/1453/PWOS/06		*PODPIS*
SPRAWDZIŁ	*mgr inż.* WOJCIECH NOWAK	*NR UPR.* SLK/3774/PWOS/11		*PODPIS*