

STAROSTA LUBLINECKI
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec

Lubliniec dnia 11.03.2015r.

WGK.6630.14.2015




Protokół z narady koordynacyjnej 14/2015

Sposób przeprowadzenia narady – bez pomocy środków komunikacji elektronicznej

Przedmiot narady : sieć wodociągowa położona w m. Ciasna przy ulicy Hubala
Wnioskodawca : Jacek Biela ,42-700 Lubliniec ul. Piłsudskiego 23a/1

Przewodniczący narady : Tomasz Hadzik – Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej :

Lp	Nazwa instytucji (pieczęć)	Przedstawiciel (Imię i Nazwisko – pieczęć imienna)	Uwagi : - czytelne pismo lub (pieczęć tzw. uwagi typowe).
1	STAROSTA LUBLINECKI ul. Paderewskiego 7 42-700 Lubliniec	Tomasz Hadzik  Z up. STAROSTY mgr inż. Tomasz Hadzik inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii	Ewentualny projekt zagospodarowania działki należy zwymiarować wg Polskiej Normy PN-B-01027. W przypadku wejścia w teren PKP należy uzgodnić projekt budowlany ze spółkami grupy PKP.
2.	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie Wydział Dokumentacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie Starszy Specjalista ds. Dokumentacji  Józef Sier	Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów stupów linii energetycznych: linii nN - 1 m, linii SN - 2 m, linii WN - 5 m.	Na odcinku A - KA projektowany wodociąg należy prowadzić w odległości nie mniejszej niż 1,0 m wrt linii istniejącego kabelu SN.
			Ważne